COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

B-dul Dinicu Golescu 38, sector 1, București, România, 010873
Tel: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312 09 84
Email: office@andnet.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004. Capital social 16.377.920 RON
Operator de date cu caracter personal nr. 16562

Clarificare nr. 13
la Documentația de atribuire pentru
Proiectare si executie "Varianta de ocolire Timisoara Sud"

Intrebare 1	***Autoritatea Contractanta acorda 14 puncte ofertanților care au ofertat o perioada de garanție a lucrărilor de 120 luni in condițiile in care vor oferta si schimbarea la 5 si, ulterior la 10 ani a stratului de uzura executat in cadrul lucrărilor realizate. Prima schimbare a stratului de uzura va fi inițiata in termen de maxim 1 luna de la trecerea primelor 60 luni aferente perioadei de garanție a lucrărilor si va fi realizata integral într-un termen ce nu va depăși 6 luni. A doua schimbare a stratului de uzura va fi inițiata cu cel mult 6 luni înainte de expirarea perioadei de garanție a lucrărilor si va fi realizata integral pana la recepția finala a lucrării.*** ***a. Va rugam sa specificați daca aceste lucrări vor fi evidențiate in Graficul de plăți sau in cheltuiala indirecta.*** ***b. Va rugam sa clarificați cum se va face decontarea schimbării stratului de uzura la 5 ani, respective 10 ani si daca acestea vor beneficia de actualizare conform indicilor statistici?***
Raspuns 1	Factorii de evaluare sunt stabiliti **pentru a conferi un avantaj Autoritatii Contractante**. Drept urmare, activitatea de schimbare a stratului de **uzura nu va fi introdusa de ofertanti in Graficul de plati**. Pe cale de consecinta, schimbarea stratului de uzura la 5 ani, respectiv 10 ani este o **cheltuiala suportata de catre Antreprenor si nu va beneficia de actualizare conform indicilor statistici.**
Intrebare 2	***Avand in vedere raspunsul nr. 9 la clarificarea nr. 4 publicata in SEAP la data de 31.05.2017, va solicitam sa confirmati ca ultima coloana Tabelului datelor de actualizare si sursele indicilor va fi completata in mod identic de catre toti ofertantii, in baza publicatiilor oficiale ale INS, respectiv la acest moment Buletinul Statistic Lunar nr. 3 si Buletinul Statistic de Preturi nr. 3.*** ***Asadar, toti ofertantii vor completa, de exemplu, la coeficientul privind Forta de munca a carei valoare orientativa data de autoritatea contractanta este B=2187, valoarea actualizata a acestui coeficient, repectiv valoare de B=2320 conform publicatiilor mentionate mai sus. Va solicitam sa confirmati corectitudinea acestui exemplu, pentru a fi urmat si in raport cu restul coeficientilor.*** ***Va rugam sa confirmati ca procedura de ofertare si formare a pretului nu este influentata de completarea Tabelului datelor de actualizare si sursele indicilor, completarea acestui tabel reprezentand o asumare a ofertantului a respectivelor valori, fara a putea fi modificate (diminuate sau crescute) de ofertant***
Raspuns 2	Autoritatea contractanta confirma cele mentionate in Raspunsul nr. 9 la Clarificarea nr. 4.

	In ceea ce priveste exemplul operatorului economic, Autoritatea contractanta poate sa confirme numai faptul ca la acest moment, pe site-ul Institului National de Statistica se regasete publicat Buletinul Statistic Lunar nr. 4/2017 si Buletinul Statistic de Preturi nr. 5/2017; conform notelor de subsol din Buletinul Statistic de Preturi nr. 5/2017 ***"Datele pentru luna aprilie 2017 sunt rectificate, iar datele pentru luna mai 2017 sunt provizorii"***. In consecinta, la momentul elaborarii ofertelor, ofertantii vor completa ultima coloana a *Tabelului datelor de actualizare si sursele indicilor,* pe baza celor mai recente publicatii oficiale ale INS, regasite pe site-ul institutiei. Referitor la solicitarea de a confirma ca *" ....procedura de ofertare si formare a pretului nu este influentata de completarea Tabelului datelor de actualizare si sursele indicilor, completarea acestui tabel reprezentand o asumare a ofertantului a respectivelor valori, fara a putea fi modificate (diminuate sau crescute) de ofertant.",* Autoritatea contractanta va solicita sa aveti in vedere prevederile Sub-clauzei 13.8 *[Actualizări Generate de Modificări ale Preţurilor]* din Conditiile Speciale, conform carora: *"[...] Dacă prevederile Sub-Clauzei se vor aplica, sumele plătibile Antreprenorului vor fi actualizate pentru creşterea sau diminuarea costului forţei de muncă, al Bunurilor şi al altor elemente ale Lucrărilor, prin adăugarea sau scăderea valorilor determinate prin aplicarea formulelor prevăzute în această sub-clauză.* ***În măsura în care, prin prevederile acestei Sub-Clauze sau a altor Clauze, nu se asigură o compensaţie totală pentru creştere sau diminuare, se va considera că Valoarea de Contract Acceptată include sumele necesare pentru a acoperi eventuala creştere sau scădere a costurilor****.[...]* ***Se vor utiliza indicii de preţ sau preţurile de referinţă prevăzute în tabelul cu datele de actualizare. Dacă există îndoieli asupra provenienţei acestora, aceştia vor fi stabiliţi de către Inginer. În acest scop, se va face referire la valorile indicilor la datele prezentate (înscrise în ultimele două coloane din tabelul cu date de actualizare) în scopul clarificării provenienţei, deşi aceste date (şi respectiv aceste valori) pot să nu corespundă indicilor de preţ de bază.*** *În cazurile în care "moneda indicilor"(prevăzuţi în tabel) nu este moneda relevantă pentru plată, fiecare indice va fi convertit în moneda relevantă de plată, la cursul de schimb al acestei monede, stabilit de către Banca Naţională a Ţării, din data menţionată mai sus pentru care se cere să se aplice indicele.* *În lipsa unui indice curent de preţ disponibil, Inginerul va stabili, pentru emiterea Certificatelor Interimare de Plată, un indice provizoriu. Actualizarea va fi recalculată corespunzător atunci când un indice curent de preţ este disponibil.[....]".*
Intrebare 3	***Pentru punctul de referinta nr. 2, in "ACORD CONTRACTUAL", 15.1 b, se specifica "Documentatia aferenta HG expropriere este finalizata" in termen de 150 de zile de la Data de Incepere a Executiei Lucrarilor, in timp ce in Cerintele Beneficiarului, tabel 1, Program de Proiectare, termenul prevazut este de 90 de zile. Va rugam Clarificati.***
Raspuns 3	Va rugam sa aveti in vedere **Acordul Contractual pentru procedura de atribuire aferenta obiectivului *"Proiectare si Executie Varianta de ocolire Timisoara Sud"*, republicat in integralitate in cadrul Anexei nr. 1 la prezenta Clarificare si revizuit conform Anexei nr. 1 la OMT nr. 600/2017.** Autoritatea Contractanta a prevazut in Acordul Contractul o serie de completari/ revizuiri/ modificari ale unor clauze din Conditiile Speciale de Contract, in vederea asigurarii corelarii cu noile Conditii Speciale de Contract aprobate prin ordinul MT nr. 600/2017. Totodata, **in cadrul Anexei nr. 1 la prezenta Clarificare, Autoritatea Contractanta republica in integralitate Conditiile speciale ale contractului pentru procedura de atribuire aferenta obiectivului *"Proiectare si Executie Varianta de ocolire Timisoara Sud",*** avand in vedere ca in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 436/13.06.2017 a fost publicat ***Ordinul ministrului***

	transporturilor nr. 600/2017 pentru modificarea Anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 146/2011. In ceea ce priveste termenul de 90 de zile de realizare a *Documentatiei aferenta HG expropriere*, va solicitam sa aveti in vedere Acordul Contractual revizuit si republicat in integralitate, unde, de la art. 10, lit. b) a fost eliminata specificatia referitoare la *"Documentatia aferenta HG expropriere este finalizata"*.
Intrebare 4	***Idem Intrebare 1, dar pentru "Proiectul tehnic pentru relocare/protejare utilitati este finalizat", unde in Acordul Contractual este prevazut un termen de livrare de 150 de zile de la Data de Incepere, in timp ce in acelasi tabel 1, Program de Proiectare, termenul prevazut este de 90 de zile.***
Raspuns 4	A se vedea raspunsul nr.3 la prezenta Clarificare.
Intrebare 5	***In MemoriuTehnic din directorul "Documentatie tehnica\PT - Utilitati 04.2011\Vol.4.2 ELEC. I. 110kV \ 2.MT+CS" se mentioneaza:*** ***"Instalaţiile electrice existente în zona afectate de varianta de ocoliresunt:*** ***- LEA 110 kV Freidorf - Fratelia, simplu circuit, între stâlpii 17 şi 18 la km 1+850 al centurii;*** ***- LEA 110 kV Timişoara - Giulvăz, simplu circuit, între stâlpii 74 şi 75, la km 4+300 al centurii;*** ***- LEA 110 kV Timişoara – Buziaş, simplu circuit, între stâlpii 38 şi 39, la km 12+700 al centurii.*** ***- LEA 110 kV Timişoara – Gătaia, simplu circuit, între stâlpii 10 şi 11, la km 18+250 al centurii.*** ***- LEA 110 kV Timişoara – Giulvăz, comună cu LEA 110 kV Timişoara – Buziaş, între km 15 – 18 ai centurii (stâlpii 10 ÷ 21) este paralelă cu centura şi amplasată la cca. 30 m de aceasta şi sunt afectaţi stâlpii 10 şi 11, în zona pasajului cu DJ şi stâlpii 19, 20 şi 21 zona pasajului CF Buziaş, şi stâlpii 12 ÷ 18 (la care trebuiesc dublate lanţurile de izolatoare şi îmbunătăţite prizele de pământ).*** ***- LEA 110 kV Timişoara – Cetate comună cu LEA 110 kV Timişoara – Muzicescu, între stâlpii 26 ÷ 28, în zona pasajului CF Buziaş şi între stâlpii 13 ÷ 15 în zona pasajului peste DJ Buziaş şi stâlpii de beton 16 ÷ 19 şi 22 ÷ 24(care trebuiesc înlocuiţi cu stâlpi de metal)."*** ***Daca pentru primele patru pozitii avem informatii suficiente ptr aceasta etapa astfel incat sa putem elabora o oferta corecta pentru relocarea acestor utilitati, pentru ultimele doua pozitii regasim informatii doar in avizul CTE al ENEL Distributie Banat nr. 137/IT/2 din data de 12.11.2010.*** ***Mai jos va prezentam extrase din respectivul aviz ptr lucrarile la liniile:*** ***-LEA 110 kV Timişoara – Giulvăz, comună cu LEA 110 kV Timişoara – Buziaş si*** ***- LEA 110 kV Timişoara – Cetate comună cu LEA 110 kV Timişoara – Muzicescu*** ***1. LEA 110 kV Timişoara – Giulvăz, comună cu LEA 110 kV Timişoara – Buziaş*** ***In zona pasajului pesteDJ 592 Buziaş km 18+179*** ***- Demontare stâlpilor existenţi la bornele 10şi 11;*** ***- Demontare parţială şi îngroparea fundaţiilor stâlpilor demontaţi;*** ***- Montarea a doi stâlpi metalici noi speciali de tip ICn 110263- 5.3.B.R şi unu de tip ITn 110264-5.3.B.R. pentru realizarea gabaritului la traversare şi devierea liniei(conform planului de situaţie anexat);*** ***2. LEA 110 kV Timişoara – Giulvăz, comună cu LEA 110 kV Timişoara – Buziaş***

	In zona pasajului pesteCF 125 Buziaş km 15+170 ***- Demontarea stâlpilor existenţi la bornele 19,20 şi 21;*** ***- Demontarea parţială şi îngroparea fundaţiilor stâlpilor demontaţi;*** ***- Montarea a trei stâlpi metalici noi speciali de tip ICn 110263- 5.3.B.R.pentru realizarea gabaritului la traversare şi devierea liniei(conform planului de situaţie anexat);*** ***3. LEA 110 kV Timişoara – Cetate comună cu LEA 110 kV Timişoara – Muzicescu*** ***In zona pasajului pesteDJ 592 Buziaş km 18+179*** ***- Demontarea stâlpilor existenţi la bornele 13, 14 şi 15;*** ***- Demontarea parţială şi îngroparea fundaţiilor stâlpilor demontaţi;*** ***- Montarea a doi stâlpi metalici noi speciali de tip ICn 110263- 5.3.B.R şi unu de tip ICn 110262-5.3.B.R pentru realizarea gabaritului la traversare şi devierea liniei(conform planului de situaţie anexat);*** ***4. LEA 110 kV Timişoara – Cetate comună cu LEA 110 kV Timişoara – Muzicescu*** ***In zona pasajului pesteCF 125 Buziaş km 15+170*** ***- Demontarea stâlpilor existenţi la bornele 26, 27 şi 28;*** ***- Demolarea parţială şi îngroparea fundaţiilor stâlpilor demontaţi;*** ***- Montarea a trei stâlpi metalici noi speciali de tip ICn 110263- 5.3.B.R.pentru realizarea gabaritului la traversare şi devierea liniei(conform planului de situaţie anexat);*** ***5. LEA 110 kV Timişoara – Cetate comună cu LEA 110 kV Timişoara – Muzicescu*** ***In lungul centurii intre km 15+200 şi 17+800*** ***- Demontarea stâlpilor de beton existenţi la bornele 16 + 19 şi 22 + 24;*** ***- Demolarea parţială şi îngroparea fundaţiilor stâlpilor demontaţi;*** ***- Montarea unor stâlpi metalici noi de susţinere de tip Sn 110252- 5.3.B.R.în apropierea celor demontaţi);*** ***Atat in planul coordinator cat si in MemoriulTehnic nu se regasesc deloc informatii despre cele 6 lucrari aferente celor doualinii de inalta tensiune de 110 kV.*** ***Concluzie:*** ***1. Va rugam sa ne puneti la dispozitie planurile de situatie cu amplasarea noilor stalpi metalici, care inlocuiesc stalpii de beton (bornele 16 + 19 şi 22 + 24 aferenti LEA 110 kV Timişoara – Cetate), planuri care au stat la baza estimarii lucrarilor de relocare intre km 15+000 – km 18+000.*** ***2. Va rugam sa ne puneti la dispozitie planul de situatie care a fost transmis catre ENEL, pe baza carora s-a obtinut avizulCTE ptr. traversarile de la DJ592 si CF125, pentru cele doua linii LEA 110 mentionate anterior.*** ***3. Pentru cele 5 lucrari de mai sus va rugam sa ne puneti la dispozitie devizele estimative care au stat la baza estimarii lucrarilor, parte din suma de 16.788.300,00 lei asa cum este mentionat in avizul ENEL, pentru a putea avea informatii utile in vederea elaborarii unei oferte corecte si pentru aceste lucrari.***
Raspuns 5	Referitor i**ntrebarea 1** Informatiile si documentele publicate sunt cele disponibile, Cerintele Beneficiarului sunt clare pentru toti ofertantii, detaliile puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta fiind suficiente pentru un contract de acest tip. Antreprenorul va avea responsabilitatea de a amplasa corect toate părţile de Lucrări şi

	va rectifica orice eroare de amplasament, cotă, dimensiune sau traseu ale Lucrărilor. Prin urmare, Antreprenorul va asigura coordonarea proiectării în calitate de Proiectant general pentru întocmirea proiectului relocare/protejare utilități și tot ceea ce poate să apară ca necesar de proiectat în vederea realizării contractului de execuție lucrări pentru finalizarea obiectivului. Referitor **intrebarea 2** Autoritatea Contractanta nu poate furniza documentatia ce a stat la baza emiterii unui aviz. Referitor la avizele puse la dispozitie, va comunicam faptul ca este in sarcina viitorului Antreprenor sa le actualizeze si sa obtina orice alte avize/ autorizatii necesare. Avand in vedere obligativitatea reinnoirii tuturor avizelor in calitate de Proiectant este necesar a se reconfirma avizul ENEL la momentul intocmirii Proiectului de amenajare a intersectiilor. Referitor **intrebarea 3** Contractul supus prezentei proceduri este de tip Proiectare si Executie. Detaliile puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta sunt suficiente pentru un contract de acest tip. Faptul ca Autoritatea Contractanta a pus la dispozitie si Proiectul Tehnic intocmit la nivelul anului 2011 este un avantaj deoarece ofertantii isi pot intocmi oferta cu o acuratete mai mare, insa scopul Cerintelor Beneficiarului este de a actualiza Documentatia Tehnica existenta.
Intrebare 6	***Va rugam sa confirmati ca in cadrul Acordului de asociere, la art. 6.1. poate fi desemnat titular de cont, in vederea efectuarii operatiunilor financiar contabile, respectiv emiterea si incasarea facturilor aferente Contractului, oricare dintre membrii asocierii, nefiind obligatoriu sa fie desemnat liderul.***
Raspuns 6	In cazul unei Asocieri, titularul de cont poate fi oricare membru al Asocierii. In acest sens, art. 6.1 din Formularul nr. 2 - *Acord de asociere*: " ***Art. 6.1.*** *Membrii asocierii convin ca asociatul ..... - in calitate de Lider al Asocierii, sa fie desemnat titular de cont, in vederea efectuarii operatiunilor financiar contabile, respectiv emiterea si incasarea facturilor aferente Contractului* ***„.....”***. *Datele de identificare sunt urmatoarele:* *Numele titularului de cont:* *Adresa:* *Numar TVA:* *Reprezentant Legal:* *Telefon/fax/e-mail:* *Denumire Banca:* *Adresa Banca:* *Numar cont bancar:* *IBAN:* **Asociatul ..... - in calitate de Lider al Asocierii, va emite si incasa facturile aferente Contractului prin intermediul sucursalei sale din Romania, aceasta avand urmatoarele date de identificare:* *Denumire:*

	Sediul Social: *Cod Unic de Inregistrare:* *Numar de ordine in Registrul Comertului:* *Cont Bancar:* *Denumire Banca:* *Adresa Banca:* *Reprezentant Legal:* *Nota: * se va completa in cazul in care asociatul desemnat pentru emiterea si incasarea facturilor este persoana juridica nerezidenta in Romania.""* **<u>Se revizuieste si va avea urmatorul continut:</u>** *" **Art. 6.1.** Membrii asocierii convin ca asociatul ..... sa fie desemnat titular de cont, in vederea efectuarii operatiunilor financiar contabile, respectiv emiterea si incasarea facturilor aferente Contractului **„.....”**.* *Datele de identificare sunt urmatoarele:* *Numele titularului de cont:* *Adresa:* *Numar TVA:* *Reprezentant Legal:* *Telefon/fax/e-mail:* *Denumire Banca:* *Adresa Banca:* *Numar cont bancar:* *IBAN:* **Asociatul ..... va emite si incasa facturile aferente Contractului prin intermediul sucursalei sale din Romania, aceasta avand urmatoarele date de identificare:* *Denumire:* *Sediul Social:* *Cod Unic de Inregistrare:* *Numar de ordine in Registrul Comertului:* *Cont Bancar:* *Denumire Banca:* *Adresa Banca:* *Reprezentant Legal:* *Nota: * se va completa in cazul in care asociatul desemnat pentru emiterea si incasarea facturilor este persoana juridica nerezidenta in Romania.""*
Intrebare 7	***Va rugam sa clarificati daca pe distantele pe care se vor monta panourile fonoabsorbante se vor monta de asemenea si parapeti de protectie, in fata acestora?***
Raspuns 7	Da, se va amplasa parapet nivel de protectie ridicat.
Intrebare 8	***Va rugam sa clarificati daca intre pozitiile kilometrice:*** ***- 19+400 – 20+300 stanga;*** ***- 21+560 – 23+360 drepta;***

	- 24+280 – 24+720 dreapta; ***se va respecta Proiectul Tehnic si nu se va proiecta sant pentru scurgerea apelor, asa cum se observa in partea desenata, acestea scurgandu-se direct in canalul de irigatii paralel cu noul drum al centurii de sud a Timisoarei.***
Raspuns 8	Se va respecta solutia din Documentatia Tehnica pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta si se va corela cu avizele ce vor fi obtinute pentru realizarea obiectivului, inclusiv specificatiile acordului de mediu, daca este cazul.
Intrebare 9	***Va fi scrisoarea de garantie a participarii pregatita ca un document scanat al copiei tiparite celei originale? Sau vice versa; În primul rând, persoanele autorizate ale bancii vor semna documentul electronic si dupa ce ofertantul va semna documentul în format electronic? Va rugam sa clarificati solicitarea dvs.***
Raspuns 9	Instrumentul de garantare emis de catre o societate bancara/ societate asigurari va fi incarcat in SEAP scanat semnat electornic de catre ofertant in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire. De asemenea, a se vedea Raspunsul nr. 16 din Clarificarea nr. 8 si Raspunsul 1 din Clarificarea nr. 11
Intrebare 10	***Pe pagina oficiala www.mt.gov.ro a ministerului transpoturilor la adresa:*** ***http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1644-hg19072017dirtac"*** ***este pus spre dezbatere publica proiectul de act normativ pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1417/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Variantă de ocolire Timişoara-Sud".*** ***Proiectul mentioneaza ca valoarea de C+M este de 445.394 Lei reprezentând 98.820.540 Euro, utilizand o rata de schimb valutar de 1 euro = 4,5071 lei/15.02.2017.*** ***Conform fisei de date a prezentei achizitii valoarea estimata este de 381,817,899.00 Lei, reprezentând 84.714.760 euro, utilizand o rata de schimb valutar de pentru 1 euro = 4,5071 lei/15.02.2017.*** ***Va rugam sa precizati daca valoarea estimata in fisa de date a achizitei va fi modificata in concordanta cu noua valoare mentionata prin proiectul de hotarare de guvern?***
Raspuns 10	**Valoarea estimata a prezentei proceduri ramane nemodificata**, aceasta fiind stabilita in conformitate cu prevederile legale in vigoare, neexistand in momentul de fata elemente care sa conduca la modificarea acesteia. Va rugam sa aveti in vedere ca valoarea mentionata de dvs. este de **445.394 MII lei**. Totodata, va rugam sa aveti in vedere faptul ca prezentul contract este unul de tip proiectare si executie, **in cadrul valorii estimate existand si elemente de cost ce nu au corespondent in categoria C+M** (constructii + montaj) aferenta indicatorilor tehnico-economici.
Intrebare 11	***Avand in vedere raspunsul 6 din clarificarea nr. 9 a autoritatii contractante in care se precizeaza:*** ***"Din fotografiile atasate prezentei solicitari nu reiese clar coridorul de expropriere folosit de dumneavoastra in pregatirea ofertei. Coridorul de Expropriere, a fost publicat in Anexa nr.1 la Clarificarea nr.2. Totodata, precizam ca intersectiile si***

	restabilirea mentionate de dumneavoastra nu ies din coridorul de expropriere pus la dispozitie." ***De asemnea in raspunsul nr. 24 de la Clarificarea nr. 6 se specifica:*** ***"Atasam Anexa nr. 3_Limita expropriere VO Timisoara Sud.dwg la prezenta Clarificare, in format editabil"*** ***Din suprapunerea celor doua limite de expropreire cele prezentate in anexa nr. 1 la clarificarea nr. 2 si Anexa nr. 3 din Clarificarea nr. 6 rezulta diferente mari, mai ales in zona intersectiilor solicitate ca cerinte obligatorii in caietul de sarcini.*** ***1. Va rugam sa precizati care limite se vor lua in considerare la intocmirea ofertei: (i) cele specificate in Anexa nr.1 la Clarificarea nr. 2 sau (ii) cele specificate Anexa nr. 3 din Clarificarea nr. 6 si prezenatate in fiserul "Limita expropriere VO Timisoara Sud.dwg"*** ***2. Avand in vedere implicatiile majore pe care pozitia limitelor de proprietate le are asupra intocmirii ofertei financiare a ofertantului si asupra intregului proiect precum si faptul ca Clarificarea nr. 9 a fost publicata pe SEAP in data de 28.07.2017, va rugam sa amanati depunerea proiectului cu cel putin 2 saptamani.***
Raspuns 11	Referitor **punctul 1**. La intocmirea ofertei se vor lua in considerare limitele de expropriere specificate in Anexa 3 din Clarificarea nr. 6 si prezentate in fisierul *„Limita expropriere VO Timisoara Sud.dwg"*. Referitor **punctul 2**. A se consulta noul termen de primire a ofertelor in sectiunea "*Detalii procedura*" din SEAP.
Intrebare 12	***La data de 28.07.2017, respectiv cu 9 zile inainte de data de depunere a ofertelor a fost publicat un set de 3 clarificari impreuna cu anexe, inclusiv aproximativ 80 de planse, iar in Clarificarea nr. 11 se prezinta un raspuns din oficiu unde se specifica ca in anexa nr 2 se ataseaza Certificatul de urbanism nr. 33 din 14.07.2017.*** ***Avand in vedere ca (i) noul certificat de urbanism are implicatii majore asupra intregului proiect, in special asupra intocmirii ofertei financiare si (ii) faptul ca raspunsurile la clarificarea nr. 9-11 si anexele acestora au fost publicate in SEAP in data de 28.07.2017, va solicitam sa extindeti data de depunere a ofertelor in licitatie. Prin raspunsurile la clarificari se adauga inclusiv un formular nou care trebuie pregatit de ofertanti, respectiv Anexa nr. 4 la Formularul nr. 8.*** ***Solicitarea de extindere a termenului de depunere a ofertelor se impune avand in vedere si situatia mentionata in solicitarea de clarificari nr. 2 referitoare la proiectul de act normativ pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1417/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei care la acest moment se afla in faza de transmitere propuneri/observatii pana pe 30.07.2017.***
Raspuns 12	A se consulta noul termen de primire a ofertelor in sectiunea "*Detalii procedura*" din SEAP.
Intrebare 13	***Scopul acestei întrebari este de a va satisface pe deplin cererile, Banca va semna garantia de participare cu o semnatura electronica?***
Raspuns 13	A se vedea Raspunsul nr.9 din prezenta Clarificare.
Intrebare 14	***Avand in vedere volumul mare de documente care alcatuiesc propunerea tehnica si***

	financiara, va rugam sa ne confirmati daca este suficient ca documentele sa fie semnate electronic cu semnatura electronica extinsa, sau este necesar a fi si semnate olograf si stampilate pe fiecare pagina de catre ofertant.
Raspuns 14	Va rugam sa aveti in vedere cele mentionate in Fisa de data a achizitiei cap. ***IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei*****,** pct. ***7. OFERTA SI DOCUMENTELE INSOTITOARE*** *„[...]* ***La intocmirea ofertelor, ofertantii trebuie sa respecte toate instructiunile mentionate in Fisa de Date a Achizitiei, precum si sa completeze toate formularele cuprinse in aceasta Documentatie de Atribuire. [...]"***, precum si cap. IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice: "[...] *Pentru structurarea informatiei,* ***ofertantul va completa si va include*** *in mod obligatoriu in Propunerea sa Tehnica sectiunile indicate in cuprinsul Formularului nr. 4 "Propunere Tehnica", sectiuni care cuprind informatii privind "Metodologia de lucru", "Proiectare pentru lucrarea propusa", "Programul rezumativ, Programul de lucru si Fluxul de numerar ", "Programul Antreprenorului de control al calitatii", "Organizarea de santier si surse de materiale", "Echipamente/instalatii/utilaje la dispozitia ofertantului pentru executarea contractului", "Personalul disponibil si propus de ofertant pentru executarea contractului", "Lista furnizorilor de materiale", "Orice alte informatii relevante pentru* *demonstrarea conformitatii propunerii tehnice raportat la cerintele solicitate prin Cerintele Beneficiarului".* *De asemenea, ofertantul* ***va completa si va include*** *in mod obligatoriu in Propunerea sa Tehnica urmatoarele formulare*: [...]" ***Drept urmare, toate formularele vor fi completate si semnate conform modelelor puse la dispozitie in cadrul Documentatiei de atribuire (inclusiv cele aferente Propunerii Tehnice).***
Intrebare 15	***Va rugam sa confirmati ca, in cazul unei Asocieri, subcontractantul poate fi declarat doar de catre unul dintre membrii asocierii, fara a avea obligatia sa fie declarat subcontractant al Asocierii.***
Raspuns 15	Conform **secţiunii 2:** ***Definiţii*** punctul 33.gg) si punctul 36.jj) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice "33.gg) ***ofertant*** *- orice* ***operator economic*** *care a depus o ofertă în cadrul unei proceduri de atribuire"* *si* *"36.jj)* ***operator economic*** *- orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, sau grup* ***ori asociere*** *de astfel de persoane, care oferă în mod licit pe piaţă executarea de lucrări şi/sau a unei construcţii, furnizarea de produse ori prestarea de servicii, inclusiv orice asociere temporară formată între două ori mai multe dintre aceste entităţi*". Potrivit Fisei de date a achizitiei sectiunea II.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala - Cerinta nr. 4 ***Ofertantul*** *va preciza partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le* ***subcontracteze****".* De asemenea, va rugam sa aveti in vedere solicitarea din Fisa de Date - Sectiunea III.2.3.a) - "***OFERTANTII*** *vor incarca in mod obligatoriu in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta,* ***acordul/ acordurile de subcontractare incheiate intre ofertant*** *si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat / nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia / acestora, precum si* ***sumele aferente prestatiilor****, sa poata fi cuprinse in contractul de subcontractare ce va fi prezentat la inchierea contractului de achizitie publica. [...]* *In conformitate cu prevederile art. 218, alin (4) din Legea 98/2016, Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la încheierea contractului, prezentarea contractului/ contractelor încheiate între* ***CONTRACTANT*** *si subcontractantul/*

	subcontractantii nominalizat/ nominalizati in oferta. ***Contractul/ Contractele de subcontractare*** *prezentate la incheierea contractului de achizitie publica* ***vor contine*** *cel putin* ***informatiile din acordul/acordurile de subcontractare*** *prezentate in cadrul ofertelor, vor fi in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexa la contractul de achizitie publica.*" Drept urmare, ulterior atribuirii contractului, inainte de incheierea acestuia, **Ofertantul unic/ Ofertantul Asociere** (in functie de modalitatea de participare la procedura de atribuire) trebuie sa prezinte contractele incheiate intre **ACESTA** si subcontractantul/ subcontractantii indicati in cadrul DUAE al ofertantului unic/ DUAE-urilor ofertantilor - membri ai asocierii.