COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873
Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84
Email: office@andnet.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 16.377.920 RON
Operator de date cu caracter personal nr.16562

CLARIFICAREA NR. 10 la DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE pentru contractul "*Proiectare si executie autostrada Sibiu - Pitesti, Sectiunea 1 Sibiu - Boita, km. 0+000 - km. 14+150 - Lot 1 km. 0+000 – km. 13+170*"

Intrebare 1	In urma verificarii documentatiei tehnice puse la dispozitia ofertantilor, am constatat ca intre km 9+950 - km 10+300 este o zona inundabila, conform calculelor hidraulice intocmite de autorul Studiului de Fezabilitate. Conform normativului AND 590-2016, pct. 2.2 c) taluzul terasamentului trebuie protejat cu pereu pe toata lungimea albiei majore. Avand in vedere ca in Studiul de Fezabilitate nu sunt prevazute aceste pereuri (iar respectarea Studiului de Fezabilitate este cerinta obligatorie) **va rugam sa ne confirmati daca ofertantii trebuie sa includa in oferta executia acestui pereu.** De asemenea, **va rugam sa ne confirmati daca prevederile normativului AND 530- 2016 se aplica si celorlalte poduri care au lungimea mai mica decat albia majora a cursurilor de apa pe care le traverseaza.**
Raspuns 1	Cu mentiunea ca informatiile din cadrul Sudiului de Fezabilitate sunt cerinte minime obligatorii, va informam ca in cadrul *Documentatiei Tehnice Volumul 05 Activitati de proiectare* se regaseste plansa nr. ST HI 1 SF 000 D7 003 R02 in care, intre km 9+960 si km 10+260, este prevazuta Protectie Taluz cu pereu din dale de beton.
Intrebare 2	Va rugam sa acceptati prelungirea termenului-limita de depunere a ofertei cu 7 zile lucratoare. In sprijinul acestei solicitari, va aducem urmatoarele argumente: Documentatia tehnica este complexa, iar perioada ramasa la dispozitie pana la termenul-limita de depunere a ofertei este prea scurta pentru o abordare cat mai atenta a proiectului, astfel incat oferta sa fie facuta in cel mai corect mod posibil atat din punct de vedere tehnic, cat si financiar.
Raspuns 2	Autoritatea Contractanta isi mentine termenul limita pentru primirea ofertelor, respectiv 26.10.2017, ora 16:00. A se vedea si Raspunsul nr. 3 din Clarificarea nr. 8, publicata in data de 11.10.2017.
Intrebare 3	In cadrul graficului de plati este prevazut: - Capitolul 7.2.3 - Dotari Spatiu Servicii, in clarificarea nr. 4 intrebare 1 se specifica ca dotarile aferente spatiilor de servicii nu vor fi considerate in cadrul contractului. Va rugam sa scoateti acest captiol din graficul de plati si sa specificati care sunt lucrarile care trebuie sa fie cuprinse in acest capitol. - Capitolul 9 – Montaje utilaje tehnologice, in cadrul documentatiei de atribuire nu se regasesc detaliile despre acesta activitate dar apare acest capitol in cadrul graficului de plati. Va rugam sa clarificati care sunt activitatiile care trebuie sa fie cuprinse in acest capitol considerand ca sistemele ITS si Iluminat (capitole in care se poate incadra Utilajele Tehnologice) au capitolele separate in cadrul graficului de plati.

	- Capitolul 10 – Dotari, in cadrul documentatiei de atribuire nu se regasesc detaliile despre acesta activitate dar apare acest capitol in cadrul graficului de plati. Va rugam sa clarificati care sunt activitatiile care trebuie sa fie cuprinse in acest capitol. - Capitolul 11 – Lucrari auxiliare, considerand ca pentru lucrări de protecţia mediului, panouri fonoabsorbante, împrejmuire, peisagistică etc exista alte Capitolele in grafic de plati, va rugam sa clarificati care sunt lucrarile care trebuie cuprinse in acest capitol. - Capitolul 12.1 – Probe tehnologice, findca lucrarile aferente probelor tehnologice pe lucrari sunt cuprinse in cota aferenta cheltuiele indirecte, va rugam sa clarificati care sunt activitatile care trebuie prevazute in cadrul acestui capitol. - Capitolul 13 – Publicitate, in cadrul documentatia de atribuire nu se regasesc detaliile despre acesta activitate dar apare acest capitol in cadrul graficului de plati. Va rugam sa clarificati care sunt activitatiile care trebuie sa fie cuprinse in acest capitol.
Raspuns 3	✓ Intrebarea/ Raspunsul nr. 1 din Clarificarea nr. 4 se refera la spatiile comerciale, spatii de recreere, spatii de alimentare cu carburant, snack-bar, etc. Capitolul 7.2.3 – Dotari Spatiu de Serviciu din cadrul Graficului de Plati se refera la toate dotarile parcarii mentionate in „LEGENDA" din plansa *"SPATIU DE SERVICIU-TIP S1"*, mai putin cele cu caracter comercial, care au facut obiectul Clarificarii nr. 4. La intocmirea Propunerii Financiare, ofertantii vor completa obligatoriu Capitolul 7.2.3 – Dotari Spatiu de Serviciu din cadrul Graficului de Plati. ✓ Capitolul 9 – Montaje utilaje tehnologice din cadrul Graficului de Plati se refera la montarea tuturor utilajelor si echipamentelor (dupa caz) necesar a fi utilizate pentru realizarea investitiei de baza, respectiv constructia autostrazii. La intocmirea Propunerii Financiare, ofertantii vor completa obligatoriu Capitolul 9 – Montaje utilaje tehnologice din cadrul Graficului de Plati. ✓ Capitolul 10 – Dotari din cadrul Graficului de Plati se refera la toate dotarile autostrazii pe care ofertantul le considera necesare, altele decat cele care sunt mentionate in mod expres in cuprinsul Graficului de Plati. La intocmirea Propunerii Financiare, ofertantii vor completa obligatoriu Capitolul 10 – Dotari din cadrul Graficului de Plati. ✓ Capitolul 11 – Lucrari auxiliare din cadrul Graficului de Plati se refera la toate lucrarile auxiliare pe care ofertantul le considera necesare pentru realizarea investitiei de baza, altele decat cele care sunt mentionate in mod expres in cuprinsul Graficului de Plati. La intocmirea Propunerii Financiare, ofertantii vor completa obligatoriu Capitolul 11 – Lucrari auxiliare din cadrul Graficului de Plati. ✓ Capitolul 12.1 – Probe tehnologice din cadrul Graficului de Plati se refera la realizarea de teste si probe ce se vor efectua pe durata de implementare, necesare pentru realizarea cu succes a obiectivului de investitii. La intocmirea Propunerii Financiare, ofertantii vor completa obligatoriu Capitolul 12.1 – Probe tehnologice si teste din cadrul Graficului de Plati. ✓ Capitolul 13 – Publicitate din cadrul Graficului de Plati se refera la toate

	activitatile descrise in cadrul Cerintelor Beneficiarului, capitolul 2.19 Planul de Acţiune pentru Promovarea Contractului. La intocmirea Propunerii Financiare, ofertantii vor completa obligatoriu Capitolul 13 – Publicitate din cadrul Graficului de Plati.
Intrebare 4	Avand in vedere complexitatea proiectului si faptul ca documentatia de atribuire aferenta acestuia necesita un studiu mai indelungat, avem rugamintea sa prelungiti termenul de depunere a ofertelor cu cel putin 4 saptamani, pentru a acorda operatorilor economici posibilitatea de a intocmi o oferta competitiva si in conformitate cu cerintele autoritatii contractante.
Raspuns 4	A se vedea Raspunsul nr. 2 din prezenta Clarificare.
Intrebare 5	Referitor la Cerintele Beneficiarului, Anexa 7 – Cerinte obligatorii privind personalul, va rugam sa clarificati daca functia de topograf pe durata elaborării proiectului lucrării şi functia de topograf pe durata realizării lucrării sau a interventiilor ulterioare pot fi detinute de aceeaşi persoană, in conditiile in care cele doua activitati, de proiectare si de realizare a lucrarilor sub subsecvente.
Raspuns 5	Cele doua activitati sunt subsecvente dar partea de Asistenta Tehnica se suprapune pe partea de executie a lucrarilor. Persoana care va verifica planurile/ va efectua verificari topo in teren, nu va fi aceeasi cu cea care le intocmeste. Drept urmare, nu se accepta nominalizarea aceleiasi persoane pentru cele doua pozitii.
Intrebare 6	Referitor la Cerintele Beneficiarului, Anexa 7 – Cerinte obligatorii privind personalul, unde se solicita pentru personalul cheie detinerea diplomei de inginer al unei Facultati/ Universitati in domeniul constructiilor de drumuri si/sau poduri sau similar, va rugam sa clarificati daca prin "*similar*", se intelege diploma in domeniul inginerie civila. In formularea raspunsului, va rugam sa aveti in vedere ca in alte state absolventii institutiilor de invatamant tehnic superior in constructii primesc diplome de licenta in INGINERIE CIVILA fara diferentiere intre diverse specialitatii, ingineria civila cuprinzand toate domeniile de specializare in constructii: edificii, drumuri si piste de aviatie, tunele, poduri, viaducte, cai ferate, structuri portuare, de coasta si fluviale, instalatii, hidraulica etc.
Raspuns 6	Prin „similar" se poate intelege si diploma obtinuta in domeniul inginerie civila, conditionat de respectarea domeniului constructiilor de drumuri si/sau poduri. Se va avea in vedere corelarea intre acesti termeni.
Intrebare 7	Facem referire la capitolul III.2.3.a) din Fisa de date Capacitatea tehnica si/sau profesionala Cerinta 1 "Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit* in ultimii 5 ani** servicii de elaborare si/ sau actualizare si/ sau revizuire de Studii de Fezabilitate si/ sau Proiecte Tehnice si/ sau [Proiecte Tehnice si Detalii de Executie]*** pentru lucrari de constructie noua si/ sau largire si/ sau modernizare de autostrazi si/ sau drumuri nationale si/ sau drumuri expres in valoare cumulata de minim 5.000.000 lei fara TVA." Si va solicitam sa precizati daca aceasta cerinta va fi considerata indeplinita daca ofertantul va prezenta dovada elaborarii de Studii de Fezabilitate sau Proiecte Tehnice pentru lucrari avand ca obiect constructie linie noua metrou.
Raspuns 7	In vederea indeplinirii cerintei nr.1 privind capacitatea tehnica, vor fi luate in considerare doar serviciile de elaborare si/ sau actualizare si/ sau revizuire de Studii de Fezabilitate si/ sau Proiecte Tehnice si/ sau [Proiecte Tehnice si Detalii

	de Executie]*** **pentru lucrari de constructie noua si/ sau largire si/ sau modernizare de AUTOSTRAZI si/ sau DRUMURI NATIONALE si/ sau DRUMURI EXPRES**, duse la bun sfarsit in ultimii 5 ani si a caror valoare cumuleaza 5.000.000 lei fara TVA, cu conditia completarii corespunzatoare a DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala" si a prezentarii, in situatia clasarii pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, la solicitarea Autoritatii Contractante, a certificatelor/ documentelor care atesta indeplinirea cerintei, si anume: certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar si/ sau procese verbale de receptie si/ sau Documente constatatoare emise de autoritatile contractate si/ sau Certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica.
Intrebare 8	Facem referire la mentiunea din fisa de date privind Garantia de buna executie care se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract, prevederile art. 36 alin. (3)-(5) din HG 395/2016 aplicandu-se corespunzator, Si va solicitam sa fiti de acord cu constituirea garantiei de buna executie si in modalitatea prevazuta de art. 40 din HG 395/2016 care prevede ca "(3) Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, cu conditia ca autoritatea contractanta sa fi prevazut aceasta posibilitate in documentatia de atribuire".
Raspuns 8	Va rugam sa aveti in vedere ca Autoritatea Contractanta nu a prevazut in Documentatia de Atribuire publicata odata cu Anuntul de Participare posibilitatea constituirii garantiei de buna executie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, motiv pentru care prevederile art. 40 alin. (3) din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare nu au aplicabilitate. Mai mult decat atat, se va avea in vedere ca prevederile Fisei de date a achizitiei sunt corelate cu prevederile sub-clauzei 4.2 [Garantia de Buna Executie] din Conditiile Speciale ale Contractului aprobate prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 600/2017, prin care se reglementeaza modalitatea de constituire a garantiei de buna executie astfel: "[...] *Garantia de buna executie se constituie* ***prin virament bancar*** *sau* ***printr-o scrisoare de garantie de buna executie emisa în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari****, care devine anexa la contract*. [...]" Prin urmare, Autoritatea Contractanta isi mentine cerintele din Documentatia de Atribuire privind modalitatea de constituire a garantiei de buna executie.
Intrebare 9	Avand in vedere raspunsul nr. 11 din Clarificarea nr. 5 prin care ati mentionat: "Va rugam sa aveti in vedere ca prevederile cap. 2.1.1 [Obligatii generale ale Antreprenorului] din Cerintele Beneficiarului vor fi tratate prin prisma prevederilor sub-clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Executie] din Conditiile Speciale ale Contractului, astfel: "Antreprenorul nu va avea dreptul de a solicita prelungirea Duratei de executie si/sau costuri suplimentare rezultate din urmatoarele cauze: [...] h) necesitatea obtinerii unor noi avize, acorduri si autorizatii (sau revizuirea acestora); i) necesitatea demolarii partiale sau totale a lucrarilor deja executate si implicit refacerea acestora; j) necesitatea protejarii oricaror utilitati [...]" Va solicitam sa confirmati ca prevederile Sub-Clauzei 8.4 citate de dumneavoastra

	se vor aplica doar in conditiile in care aceste situatii devin necesare ca urmare a modificarilor propuse de Antreprenor asupra Proiectului tehnic de executie, sau ca urmare a unor erori de proiectare sau a oricaror alte evenimente produse din culpa Antreprenorului. Mentionam ca in acelasi sens s-a pronuntat si CNSC prin Decizia nr. 1704/C4/1637,1727 din 10/07/2017 intr-o procedura cu aceeasi autoritate contractanta (pag 67-68 din decizie).
Raspuns 9	A se vedea in acest sens, Raspunsul nr. 44 din Clarificarea nr. 6 publicata in SEAP in data de 02.10.2017.
Intrebare 10	Avand in vedere raspunsul nr. 31 din Clarificarea nr. 5 prin care ati mentionat: "Avand in vedere lucrarile de arta (de ex. viaducte) ce vor fi realizate in cadrul Contractului, Autoritatea Contractanta considera necesar ca ofertantii sa demonstreze ca au la dispozitie/acces la un lansator de grinzi." Va solicitam sa precizati daca, in conditiile in care ofertantul dovedeste ca are acces la lansatorul de grinzi, acesta trebuie sa prevada in mod obligatoriu in cadrul ofertei utilizarea lansatorului de grinzi pentru executia lucrarilor de arta, sau este permisa prezentarea in cadrul ofertei a unei alte metode de executie, care sa nu includa utilizarea lansatorului de grinzi? Daca raspunsul este afirmativ, va solicitam sa precizati in mod expres daca solicitati folosirea lansatorului de grinzi la o anume lucrare de arta, respectiv viaduct de pe traseul autostrazii.
Raspuns 10	Tehnologia de executie cu lansator va fi folosita pentru realizarea lucrarilor de arta, respectiv poduri si viaducte (ex: Viaduct km 10+470, Pod km 3+440).
Intrebare 11	Avand in vedere raspunsul nr. 32 din Clarificarea nr. 5 prin care ati mentionat ca "Autoritatea Contractanta va respecta prevederile art. 13, alin (3) din Instructiunea ANAP nr. 2/2017, si anume: "In cazul contractelor de servicii/ lucrari, comisia de evaluare are obligatia ca, odata ce a fost prezentat documentul care confirma receptionarea respectivelor servicii/ lucrari in perioada de referinta, sa ia in calcul toata valoarea/ cantitatea care face obiectul respectivului document, in conditiile in care acestea sunt integrate intr-un livrabil/obiect de constructie cu functionalitate independenta, fara a se elimina din calcul, in mod artificial, valori/ cantitati de servicii/ lucrari aferente lunilor anilor ce nu se incadreaza in intervalul de timp urmarit". Reiteram solicitarea de a ne indica care este cursul pentru transformarea in Lei ce se va utiliza pentru anul 2011?
Raspuns 11	Pentru transformarea din Euro in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul 2011 afisat de BNR. Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2011 publicat pe site-ul site-ul http://ec.europa.eu/ budget/ contracts _grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm, iar transformarea din Euro in Lei se va realiza potrivit instructiunilor din primul paragraf. Va rugam sa aveti in vedere ca aplicarea art. 13, alin (3) din Instructiunea ANAP nr. 2/2017 se poate realiza numai in conditiile indicate in cuprinsul acestui articol, respectiv "***in conditiile in care acestea [serviciile/lucrarile] sunt integrate intr-un livrabil/ obiect de constructie cu functionalitate independenta***".
Intrebare 12	Facem referire la Clarificarea din Oficiu din cadrul Clarificarii 4 si avand in vedere ca la momentul emiterii Certificatului de Urbanism nr. 391/III-A-3 din data

	de 30/08/2017, era valabil si Certificatul de Urbanism nr. 329/11I-A-3 din data de 04/07/2016, acesta fiind prelungit pana la data de 05/07/2018, va rugam sa clarificati necesitatea existentei a 2 Certificate de Urbanism aferente aceluiasi proiect.
Raspuns 12	Certificatul de Urbanism nr. 329/III-A-3 din data de 04/07/2016 a fost obtinut pentru obiectivul „Revizuire/Actualizare Studiu de Fezabilitate pentru Autostrada Sibiu – Pitesti” in scopul revizuire studiu de fezabilitate. In Certificatul de Urbanism nr. 329/III-A-3 din data de 04/07/2016 exista solicitarea de intocmire P.U.Z. Avand in vedere publicarea in Monitorul Oficial a O.U.G nr. 49/2017, care, in cuprinsul art. IV, coroborat cu art. VI stipuleaza faptul ca intocmirea Planului Urbanistic Zonal nu mai reprezinta o conditie pentru obtinerea Autorizatiei de Construire, Autoritatea Contractanta (C.N.A.I.R S.A), pentru buna desfasurare a acestui obiectiv, a obtinut Certificatul de Urbanism nr. 391/III-A-3 din 30.08.2017.
Intrebare 13	Avand in vedere ca intr-o alta procedura ce se desfesoara concomitent cu aceasta procedura, avand aceleasi mentiuni ale Cerintelor Beneficiarului, ati raspuns in cuprinsul CLARIFICARII NR. 11 la Documentatia de Atribuire aferenta procedurii de atribuire Proiectare si Executie "Autostrada de Centura Bucuresti km 0+000 - km 100+900" Lotul 1: Sector 1. Km 52+070 - Km 52+770 aferent Centura Nord si Sector 2. Km 52+770 - Km 69+000 aferent Centura Sud; Lotul 2: Km 69+000 - Km 85+300 aferent Centura Sud; Lotul 3: Sector 1. Km 85+300 - Km 100+765 aferent Centura Sud si Sector 2. Km 0+000 - Km 2+500 aferent Centura Nord" astfel: *"Intrebare 3: Conform cerintelor beneficiarului Cap. 3 Proiectarea, la punctul 3.3.2. se specifica ca "Antreprenorul va confirma exactitatea datelor, le va actualiza si completa si isi va asuma responsabilitatea si raspunderea pentru respectarea tuturor cerintelor de proiectare impuse de beneficiar care vor fi incluse in cadrul proiectului sau folosite in executia lucrarilor". Aceste date includ printre altele si studiile topografice.* *In vederea confirmarii exactitatii datelor si a respectarii cerintelor de proiectare in intocmirea ofertei tehnice, va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor ridicarea topografica STEREO 70 in format editabil.* *Raspuns 3: Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia ofertantilor toate datele si documentele pe care le detine. Confirmarea exactitatii datelor nu se realizeaza in faza de elaborare a ofertelor, ci ulterior, in implementarea contractului "* Va solicitam sa confirmati ca si in cadrul acestei proceduri ofertantii vor confirma exactitatea datelor doar in faza de implementare a contractului, fara sa existe aceasta obligatie in faza de ofertare.
Raspuns 13	Prin articolul 3.2.4. din Cerintele Beneficiarului, Autoritatea Contractanta subliniaza faptul ca viitorul Antreprenor va acorda o atentie deosebita studiilor de teren realizate la nivelul Studiului de Fezabilitate, iar dupa analizarea documentatiei, acesta o va completa sau actualiza in vederea realizarii unui Proiect Tehnic bazat pe informatii cu grad de confidenta ridicat. Confirmarea exactitatii datelor se va realiza la faza de implementare a contractului.
Intrebare 14	Va rugam sa confirmati ca in faza de depunere a ofertelor nu este necesara prezentarea unui acord de subcontractare in ceea ce priveste lucrarile de

	Arheologie, sau pentru Relocarea de Utilitati (etc), acestea urmand a fi reglementate in faza de executie a contractului.
Raspuns 14	Va rugam sa aveti in vedere urmatoarele prevederi ale Cerintelor Beneficiarului cu privire la arheologie: "*15.3.1**Antreprenorul va realiza investigații arheologice în conformitate prevederile legislației românești în vigoare**, privind aprobarea procedurii de acordare a autorizațiilor pentru cercetarea arheologică, **folosind instituții legal abilitate în realizarea de cercetări arheologice și agreate de către Arheologul de proiect desemnat de Beneficiar (C.N.A.I.R S.A.)*** *15.3.2 Antreprenorul va fi responsabil pentru gestionarea, facilitarea şi programarea investigaţiilor arheologice anterioare construcţiei, în funcție de informatiile prezentate in Raportul de diagnostic arheologic întocmit la faza studiului de fezabilitate, si de avizele puse la dispozitie, obţinând toate aprobările şi acordurile suplimentare necesare, **prin subcontractorul/Antreprenorul de specialitate – instituția care va realiza cercetarile arheologice**. Responsabilităţile conducerii vor include măsuri de micşorare a oricăror întârzieri cauzate de siturile arheologice; dacă este cazul, va reprograma Lucrările astfel încât să evite întârzierile.*" *15.4.1 Antreprenorul trebuie să fie conştient de posibilitatea efectuării unor descoperiri arheologice în timpul decopertării stratului de pământ vegetal sau a altor săpături de pe Şantier, în cazul în care se va efectua supravegherea arheologică. **În cazul unor descoperiri arheologice care necesita cercetare arheologica preventiva in vederea descarcarii de sarcina arheologica, notificate de catre subcontractantul de specialitate care realizeaza supravegherea arheologica**, Antreprenorul va acţiona în conformitate cu Sub Clauza 4.24 [Vestigii] din Condiţiile Contractului şi prevederile legislaţiei româneşti în vigoare. Pentru cercetarile arheologice preventive cauzate de descoperiri intamplatoare in zone care au fost anterior avizate, Reprezentantul Beneficiarului împreună cu Arheologul de Proiect al CNAIR S.A vor da instrucţiuni, iar Antreprenorul va face demersurile necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor care îi revin conform legislaţiei de patrimoniu în vigoare."* precum si referitoare la utilitati: "*7.1.1 Antreprenorul va asigura protecţia şi / sau relocarea tuturor infrastructurilor de utilităţi afectate de lucrarile de construire prevazute prin Contract. Antreprenorul va fi responsabil pentru coordonarea tuturor Lucrărilor de utilităţi necesare pentru îndeplinirea Contractului, **lucrări care vor fi executate de către un Subantreprenor specializat şi autorizat.** Această cerinţă se aplică atât în cazul Utilităţilor cunoscute, cât şi a celorlalte Utilităţi identificate sau descoperite pe durată Contractului. [...]*" "*7.3.2 Antreprenorul va fi responsabil pentru coordonarea tuturor Lucrărilor de proiectare de utilităţi necesare pentru îndeplinirea Contractului, **lucrări care vor fi proiectate de către Subantreprenor specializat şi autorizat.***" Astfel, atat activitatile legate de arheologie, cat si cele aferente protejarii si/sau relocarii de utilitati reprezinta activitati ce se vor realiza in cadrul contractului de proiectare si executie lucrari, drept urmare, viitorul Antreprenor le va cuprinde atat in Propunerea sa Tehnica, cat si in Propunerea Financiara, mai exact in cadrul

	Graficului de Plati in care exista capitole distincte pentru bugetarea acestor activitati, respectiv cap. 2.2.1 si cap. 2.2.3. Va rugam sa aveti in vedere ca orice operator economic care executa anumite parti ori elemente ale lucrarilor sau ale constructiei **ori indeplineste activitati care fac parte din obiectul contractului de achizitie publica**, raspunzand in fata contractantului de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop, fara a fi parte a contractului de achizitie publica, **va avea calitatea de subcontractant, in sensul prevazut de Legea 98/2016.** Prin urmare, activitatile legate de arheologie si cele de protejare si/sau relocare de utilitati vor fi efectuate de catre Antreprenor si/sau de catre subcontractantii de specialitate ai acestuia, cu conditia respectarii prevederilor legale in vigoare, respectiv detinerea autorizarilor si acreditarilor necesare pentru desfasurarea acestor activitati. Atragem atentia ca prin Documentatia de Atribuire, Autoritatea Contractanta a solicitat ofertantilor sa declare in cadrul ofertei, respectiv in DUAE, partea/ partile pe care intentioneaza sa le subcontracteze. A se vedea in acest sens Fisa de date a achizitiei si Masurile de remediere publicate de Autoritatea Contractanta in SEAP in data de 05.09.2017. De asemenea, a se vedea si prevederile art. 150-161 din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare referitoare la subcontractare.
Intrebare 15	Viaductul de la km 12+375 are suprastructura prevazuta a fi realizata dintr-o grinda casetata din beton armat prefabricat cu inaltime variabila intre 3.00 m si 6.00 m. Va rugam sa clarificati daca este acceptata si solutia de realizare a grinzii casetate in situ utilizand sisteme de cofraje glisante in locul casetelor din beton armat prefabricat?
Raspuns 15	Avand in vedere conditiile de realizare din teren, pentru acest viaduct Autoritatea Contractanta accepta ca si solutie alternativa realizarea grinzilor casetate in situ utilizand si sisteme de cofraje glisante, fara a renunta la conditia ca ofertantii sa demonstreze ca au la dispozitie/ au acces la un lansator de grinzi, conform cerintei de calificare, avand in vedere Raspunsul nr. 10 din prezenta clarificare.
Intrebare 16	Avand in vedere complexitatea documentatiei de atribuire, clarificarile prin care s-au detaliat si/sau completat aspecte tehnice obligatorii de parcus in elaborarea unei oferte complete, corecte si conforme care sa garanteze executia unor lucrari conforme din punct de vedere tehnic si calitativ, va rugam sa acceptati prelungirea termenului limita de depunere a ofertelor cu minim 30 de zile.
Raspuns 16	A se vedea Raspunsul nr. 2 din prezenta Clarificare.
Intrebare 17	Va rugam sa ne puneti la dispozitie urmatoarele avize si acorduri: 1. Avizul de la Apele Romane 2. Acordul de Mediu Va rugam sa prelungiti termenul de depunere a ofertelor cu minim 15 zile dupa trimiterea acestor documente.
Raspuns 17	1. A se vedea Raspunsul nr. 15 din Clarificarea nr. 7. 2. A se vedea Raspunsul nr. 9 din Clarificarea nr. 5 In ceea ce priveste prelungirea termenului de depunere a ofertelor, a se vedea Raspunsul nr. 2 din prezenta Clarificare.
Intrebare 18	Fisa de date a achizitie, punctul III.2.3.a) Capacitatea tehnica si profesionala, Cerinta nr. 2: In cazul in care, in vederea demonstrarii indeplinirii acestei cerinte, va fi prezentat

	un contract similar, a carui derulare s-a intins pe mai multi ani, in intervalul celor 5 ani de referinta si finalizat in perioada de referinta, contract a carui valoare este exprimata in euro, va rugam sa confirmati ca determinarea valorii in lei va fi efectuata prin aplicarea cursului mediu valutar comunicat de BNR, corespunzator anului in care lucrarile au fost finalizate, asa cum a fost prevazut in cazul unor proceduri de atribuire similare, derulate anterior de Autoritatea Contractanta.
Raspuns 18	In conformitate cu Fisa de date a achizitiei, sectiunea III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala, cerinta nr. 2: "*Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit* in ultimii 5 ani** lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire de autostrazi si/ sau drumuri nationale si/ sau drumuri expres care sa fi inclus cel putin un pod/ pasaj/ viaduct***, in valoare cumulata de minim 590.000.000 Lei fara TVA la nivelul a maxim 5 contracte.* **) Prin lucrari duse la bun sfarsit se intelege:* *- lucrari receptionate pe obiecte, care sunt insotite de proces verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice aplicabile;* *- lucrari receptionate insotite de proces verbal la terminarea lucrarilor;* *- lucrari receptionate insotite de proces verbal de receptie finala.* ***) ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13).* ****) Pentru indeplinirea cerintei, este suficient ca executia unui pod/ pasaj/viaduct sa se regaseasca doar la nivelul unuia dintre cele maxim 5 contracte prezentate de Ofertanti in vederea indeplinirii cerintei de calificare.*" Pentru determinarea valorii in lei se vor utiliza cursurile medii mentionate in Nota 5.
Intrebare 19	Documentatia de atribuire, Sectiunea „Formulare": La punctul I al Formularului nr. 4 - Propunerea Tehnica, se solicita: „***I. Metodologia de lucru*** *Ofertantnl va descrie Metodologia de lucru propusa pentrn realizarea executiei lucrarilor [s.n.] conform Cerintelor Beneficiarului si a Documentatiei Tehnice. Vor fi prezentate in principal urmatoarele:* *[...]* ✓ *Calitatea materialelor pentru terasamente* *[...]*" Va solicitam sa eliminati din enumerarea principalelor lucrari pentru care a caror executie urmeaza sa fie prezentata Metodologia de lucru punctul „*Calitatea materialelor pentru terasamente*", acesta nereprezentand o executie de lucrari.
Raspuns 19	Specificam ca ofertantii vor realiza o descriere detaliata a tuturor materialelor utilizate pentru terasamente in conformitate cu exigentele STAS 2914-84, prevederile AND 530-2012 si NP 126/2010, asa cum s-a mentionat in Raspunsul nr. 37 din Clarificarea nr. 2, dar si masuri/proceduri/ tehnologie vor fi implementate astfel incat sa fie asigurata calitatea materialelor pentru terasamente. Prin urmare, Autoritatea Contractanta isi mentine cerintele din Documentatia de Atribuire.

Intrebare 20	In urma verificarii documentatiei tehnice puse la dispozitia ofertantilor, am constatat ca intre km 9+950 - km 10+300 este o zona inundabila, conform calculelor hidraulice intocmite de autorul Studiului de Fezabilitate. Conform normativului AND 590-2016, pct. 2.2 c) taluzul terasamentului trebuie protejat cu pereu pe toata lungimea albiei majore. Avand in vedere ca in Studiul de Fezabilitate nu sunt prevazute aceste pereuri (iar respectarea Studiului de Fezabilitate este cerinta obligatorie), va rugam sa ne confirmati daca ofertantii trebuie sa includa in oferta executia acestui pereu. De asemenea, va rugam sa ne confirmati daca prevederile normativului AND 530-2016 se aplica si celorlalte poduri care au lungimea mai mica decat albia majora a cursurilor de apa pe care le traverseaza.
Raspuns 20	A se vedea raspunsul nr. 1 din prezenta Clarificare.