COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE
A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
B-dul Dinicu Golescu 38, sector 1, București, România, 010873
Tel: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312 09 84
Email: office@andnet.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004. Capital social 16.377.920 RON
Operator de date cu caracter personal nr. 16562

DIRECTIA ACHIZITII, INFRASTRUCTURA RUTIERA



Clarificarea nr. 14 la documentatia de atribuire


Proiectare si executie Drum Expres Craiova - Pitesti, Tronsonul 3

Intrebare 1	***Pentru proiectul mentionat mai sus, va rugam sa clarificati daca in oferta noastra trebuie sa includem si panouri fonoabsorbante impreuna cu spatiul necesar amplasarii acestuia conform lungimii aplicabile mentionate in „Volumul 1 – Sinteza, Piese Scrise si Piese Desenate", cod plansa: 7157-MED-SF+LC-DET-04 pus la dispozitia posibililor ofertanti, desi in avizul de mediu al acestui proiect nu sunt prezentate aceste aplicabilitati pentru aceste lucrari?***
Raspuns 1	Confirmam faptul ca in oferta trebuie incluse panouri antifonice conform aplicabilitatilor mentionate in plansa 7157-MED-SF+LC-DET-04.
Intrebare 2	***Pentru proiectul mentionat mai sus, va rugam sa clarificati daca in oferta trebuie sa includem si stalpi de ghidare la marginea platformei, desi nici in Caietul de Sarcini impreuna cu graficul de plati si nici in Sinteza si Studiul de Fezabilitate puse la dispozitia posibililor ofertanti, aceste lucrari nu sunt prevazute?***
Raspuns 2	Se va tine cont de Cerintele Beneficiarului inclusiv cap. 3.5.2 "*Proiectarea Antreprenorului trebuie să respecte pe deplin toate standardele si legislatia aplicabile la data realizarii acestuia*". De asemenea, va rugam sa aveti in vedere mentiunea inclusa in cadrul Graficului de plati, respectiv: "***Acest grafic de plati este minim obligatoriu. Ofertantii pot aduce doar completari.***"
Intrebare 3	***Pentru proiectul mentionat mai sus, va rugam sa ne informati care sunt solutiile tehnice referitoare la scurgerea apelor de suprafata de pe zona mediana, pe sectoarele cu convertire sau suprainaltare a profilului transversal, luand in considerare faptul ca in documentatia scrisa si desenata pusa la dispozitia posibililor ofertanti nu au fost identificate solutii tehnice aferente acestei probleme (ex: canalizare longitudinala, camine de vizitare...).***
Raspuns 3	In documentatia tehnica pusa la dispozitie sunt precizate solutiile tehnice aferente acestei situatii. Va rugam sa aveti in vedere profilele transversale tip, nota din aceste profile transversale tip, precum si precizarile din Memoriul tehnic capitolul *Lucrari de colectare si evacuare a apelor* si Normativul AND 513 *Instructiuni tehnice privind proiectarea, executia, revizia si intretinerea drenurilor pentru drumuri publice*. De asemenea, a se vedea si Cerintele Beneficiarului - ANEXA nr. 6 LUCRARI DE DRUM SI INTERSECȚII *"Zona mediana se poate realiza in solutie cu impermeabilizare conform cerintelor beneficiarului (pastrare elemente geometrice si amplasament parapeti)".*

	Aceste solutii vor face obiectul Proiectului Tehnic de Executie si vor fi supuse aprobarii Beneficiarului si verificatorului tehnic atestat al acestuia.
Intrebare 4	***Pentru proiectul mentionat mai sus, va rugam sa ne informati care sunt solutiile tehnice referitoare la scurgerea apelor de suprafata la marginea platformei in debleele unde capacitatea de scurgere a rigolei de la marginea platformei nu este asigurata, luand in considerare faptul ca in documentatia scrisa si desenata pusa la dispozitia posibililor ofertanti nu au fost identificate solutii tehnice aferente acestei probeleme (ex: canalizare longitudinala, camine de vizitare...).***
Raspuns 4	In documentatia tehnica pusa la dispozitie sunt precizate solutiile tehnice aferente acestei situatii. Totodata va informam ca solutiile tehnice stabilite in Studiul de Fezabilitate de catre Proiectant sunt considerate a fi corecte, inclusiv sub aspectele legislatiei care definesc calitatea de Proiectant si inclusiv sub incidenta Legii 10/1995 privind calitatea in constructii. De asemenea, va informam ca in cadrul Proiectului Tehnic de Executie vor fi realizate inclusiv breviare de calcul, iar solutiile vor fi supuse aprobarii Beneficiarului si verificate de verificatorul tehnic atestat contractat de Beneficiar.
Intrebare 5	***Pentru proiectul mentionat mai sus, comparand lungimile de aplicabilitate pentru solutiile de consolidare din documentatia scrisa si desenata pusa la dispozitia posibililor ofertanti cu situatia reala din teren, atragem atentia ca sunt mai multe zone unde acestea nu sunt fezabile (ex. perna de balast in debleu, deblee mai adnaci de 4-6m unde nu sunt prevazute solutii antierozionale, ramblee mai inalte de 3m unde nu sunt prevazute solutii antierozionale, etc). Luand in considerare ca sunt articole de cantitati unde sunt necesare lungimi mai mari de aplicabilitate si altele unde sunt necesare lungimi mai mici de aplicabilitate pentru a se respecta cerintele caietului de sarcini, va rugam sa clarificati daca in vederea realizarii ofertei se va lua in considerare situatia reala din teren sau documentatia scrisa si desenata pusa la dispozitia posibililor ofertanti ?***
Raspuns 5	Prezenta procedura de achizitie publica are ca obiect proiectarea si executia lucrarilor conform Conditiilor de Contract FIDIC GALBEN. Astfel, **Antreprenorul are si rolul de Proiectant** al lucrarii conform solicitarilor din Cerintele Beneficiarului. A se vedea prevederile pct. 3.2.3 din cadrul capitolului *Cerinte Speciale Obligatorii*; pct. 3.3.2 din cadrul capitolului *Date*, precum si 3.4.2 din cadrul *capitolului Documentatie tehnica faza Studiu de Fezabilitate pusa la dispozitie*. Totodata va informam ca solutiile tehnice stabilite in Studiul de Fezabilitate de catre Proiectant sunt considerate a fi corecte, inclusiv sub aspectele legislatiei care definesc calitatea de Proiectant si inclusiv sub incidenta Legii 10/1995 privind calitatea in constructii. In cadrul Proiectului Tehnic de Executie vor fi realizate inclusiv breviare de calcul, iar solutiile vor fi supuse aprobarii Beneficiarului si verificate de verificatorul tehnic atestat contractat de Beneficiar. Astfel, Ofertantii vor respecta Cerintele Beneficiarului, iar orice alte aspecte vor fi solutionate in timpul derularii contractului in conformitate cu clauzele contractuale.
Intrebare 6	***Pentru proiectul mentionat mai sus, calculand accesele la drumul expres (benzile de accelerare si decelerare) conform normativelor in vigoare, luand in considerare si ca viteza de circulatie la bretelele nodurilor rutiere prevazute in proiect este in general de maxim 30km/h (mai putin***

	decat recomandarile din PD162 si AND598), rezulta lungimi mai mari ale acestora. Luand in considerare si raspunsul Autoritatii Contractante prin care se specifica: „trecerea la un moment dat la profil de autostrada a drumului expres", va rugam sa clarificati daca calcularea acestor accese se va realiza conform PD162, AND598-2013 sau vor fi pastrate lungimile din documentatia scrisa si desenata pusa la dispozitia posibililor ofertanti ?
Raspuns 6	A se vedea pct. 3 din cadrul Raspunsului nr. 19 din Clarificarea nr. 4.
Intrebare 7	***Pentru proiectul mentionat mai sus, in documentatia scrisa si desenata pusa la dispozitia posibililor ofertanti nu au fost identificate informatii sau solutii tehnice privind largirea podurilor si pasajelor pe zonele in care acestea sunt afectate de benzile de accelerare sau decelerare calculate in proiect pentru nodurile rutiere si spatiile de servicii. Va rugam sa clarificati daca acestea vor trebui luate in considerare ?***
Raspuns 7	A se vedea Raspunsul nr. 5 din prezenta clarificare.
Intrebare 8	***Pentru proiectul mentionat mai sus, in documentatia scrisa si desenata pusa la dispozitia posibililor ofertanti nu au fost identificate informatii exacte privind lungimea benzilor de accelerare la nodurile de la capetele tronsoanelor, noduri care afecteaza atat tronsonul aferent acestora cat si tronsonul adiacent, prin benzile de accelerare sau decelerare. Va rugam sa clarificati daca pentru tronsonale care nu au in scop si realizarea nodului rutier, aceste benzi de accelerare si decelerare vor trebui luate in considerare si pe ce lungime?***
Raspuns 8	Benzile de accelerare si decelerare vor fi luate in considerare. Ofertantii vor respecta Cerintele Beneficiarului. Orice alte aspecte vor fi solutionate in timpul derularii contractului in conformitate cu clauzele contractuale.
Intrebare 9	***Pentru proiectul mentionat mai sus, in documentatia scrisa si desenata pusa la dispozitia posibililor ofertanti, nu este specificat daca cantitatile pentru lucrarile hidrotehnice (exemplu plansele: 7157-HID-SF+LC-01, 7157-HID-SF+LC-02, 7157-HID-SF+LC-03) sunt prevazute pe o singura parte a cursului de apa sau pe ambele parti ale acestuia ?***
Raspuns 9	Aceste lucrari se vor aplica pe lungimile/ suprafetele specificate in documentatia tehnica parte scrisa si desenata pusa la dispozitie.
Intrebare 10	***Pentru proiectul mentionat mai sus, va rog sa clarificati daca cerinta de la punctul 3.2.8. din Caietul de Sarcini se aplica si la bretele de la nodurile rutiere si la drumurile de legatura la bretele si la drumurile fara acces la Drumul Expres?***
Raspuns 10	Aceasta cerinta se va aplica pentru bretelele de la nodurile rutiere si drumurile de legatura la bretele. Cerinta nu se va aplica in cazul drumurilor fara acces la Drumul Expres.
Intrebare 11	***Pentru proiectul mentionat mai sus, va rog sa clarificati care sunt cerintele minime pentru georetele si geocelule, luand in considerare ca exista diferente intre informatiile din documentatia desenata pusa la dispozitia posibililor ofertanti si cerintele din caietul de sarcini.***
Raspuns 11	A se vedea Raspunsul nr. 3 din Clarificarea nr. 11. Se va respecta aplicabilitatea solutiilor din studiul de fezabilitate, studiu de fezabilitate asumat din punct de vedere al calitatii de proiectant. Protectia taluzului din deblee se va face conform plansei tip 7157-DRU-SF+LC-TT-04 "Consolidari terasamente – protectie taluz debleu cu geocelule". Avand in vedere ca referinta dvs. nu este exacta, facem precizarea ca la intocmirea ofertei se va

	tine cont de faptul ca solutiile detaliate la faza PTE vor fi supuse aprobarii Beneficiarului si verificatorului tehnic atestat al acestuia.
Intrebare 12	***Pentru proiectul mentionat mai sus, va rog sa clarificati care este solutia tehnica pentru protectia cu masca drenanta, luand in considerare ca exista diferente ca solutie tehnica intre plansa*** ***7157-DRU-SF+LC-TT-05***  ***si plansa cu acelasi cod: 7157-DRU-SF+LC-TT-05, din Documentatia de atribuire:*** 
Raspuns 12	Se aplica plansa 7157-Dru-SF+LC-TT-05 “Consolidari terasamente – Protectie taluz cu masca drenanta ce se regaseste in cadrul Vol.1 – Sinteza > Planuri >sub numele Scan768.pdf.
Intrebare 13	***Pentru proiectul mentionat mai sus, va rog sa clarificati care este solutia tehnica pentru imbunatatirea terenului de fundare cu coloane de balast care va trebui aplicata conform lungimii de aplicabilitate din documentatia desenata pusa la dispozitia posibililor ofertanti,***

	respectiv plansa 7157-DRU-SF+LC-TT-02, desi in caietul de sarcini nu sunt prevazute aceste lungimi de aplicabilitate. 
Raspuns 13	Aceste lucrari se vor aplica conform aplicabilitatii precizate in documentatia tehnica parte scrisa si desenata pusa la dispozitie, respectiv Studiu de Fezabilitate. Cerintele Beneficiarului fac referire la aceasta solutie tehnica.
Intrebare 14	***Pentru proiectul mentionat mai sus, deoarece in documentatia scrisa si desenata pusa la dispozitia posibililor ofertanti nu au fost prezentate informatii privind necesitatea realizarii unor lucrari de consolidare la bretelele nodurilor rutiere si a drumurilor de legatura, iar in realizarea proiectului si a vizitei in teren au fost identificate zone in care acestea ar fi necesare, va rugam sa clarificati daca Autoritatea Contractanta solicita realizarea unor lucrari de consolidare la bretelele nodurilor rutiere si a drumurilor de legatura, si, daca da, care sunt aceste lucrari?***
Raspuns 14	Aceasta cerinta se va aplica pentru bretelele de la nodurile rutiere si drumurile de legatura la bretele. Cerinta nu se va aplica in cazul drumurilor fara acces la Drumul Expres
Intrebare 15	***Studiul de trafic, pus la dispozitia ofertantilor, analizează valorile de trafic pe rețeaua de drumuri din zona de influenta a proiectului rezultate în urma recensământului general de circulație din anul 2005 și a anchetelor de trafic efectuate la acea dată. Perioada de prognoză pentru care au fost estimate fluxurile de trafic a fost 2010 – 2030, iar structura rutieră a fost dimensionată pentru o perioadă de perspectivă de 15 ani, respectiv 2010-2025.*** ***Având în vedere că s-au scurs deja 7 ani din perioada de perspectivă de 15 ani considerată în Studiul de fezabilitate 2007 și conform Cerințelor beneficiarului de la cap. 4.8.2, " Perioada de perspectivă, conform proiectării, pentru toate structurile rutiere va fi de minim 20 de ani" , pentru verificarea structurii rutiere propusă în Studiul de fezabilitate 2007 vă rugăm să clarificați următoarele:*** ***Care este anul de început al perioadei de perspectivă*** ***Care este valoarea traficului de calcul corespunzător perioadei de perspectivă, exprimat în osii standard de 115kN, echivalent vehiculelor care vor circula pe viitorul drum.*** ***Precizam că structura (sistemul) rutieră se verifică la solicitările sub acțiunea traficului de calcul corespunzător perioadei de perspectivă, astfel încât să îndeplinească criteriile de dimensionare cuprinse în Metodologia standard.***

	In conformitate cu prevederile PD 177-2001 - Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple și semirigide cap.3 pct.3.3.1 – Perioada de perspectivă va fi indicată de Beneficiarul lucrării, în cadrul primei etape de proiectare, avându-se în vedere traficul actual cât și evoluția în perspectivă a acestuia.
Raspuns 15	A se vedea Raspunsul nr. 3 din Clarificarea nr. 2, Raspunsul nr. 5 din Clarificarea nr. 4, precum si Raspunsul nr. 5 din Clarificarea nr. 7. De asemenea, Ofertantii vor respecta Cerintele Beneficiarului. Traficul de calcul va include si perioada de perspectiva, luind in considerare inclusiv perioada reala aferenta finalizarii procedurii de atribuire.
Intrebare 16	***Referitor la Formularul 7-DECLARAŢIE privind partea/ partile din PROPUNEREA TEHNICA si FINANCIARA care au caracter confidential din documentatia de atribuire, va rugam sa modificati nota explicativa din antetul Formularului 7, acest formular fiind intocmit de fiecare ofertant unic/ofertant asociat, nefiind necesara completarea denumirii asocierii.***
Raspuns 16	Antetul Formularului nr. 7 va fi completat cu denumirea ofertantului unic sau cu denumirea ofertantului asociat dupa caz. Confirmam ca nu este obligatorie si completarea denumirii intregii Asocieri.
Intrebare 17	***Pentru proiectul mentionat mai sus, referitor la rampele pasajelor peste drumul expres, dupa realizarea proiectului necesar intocmirii ofertei tehnice coroborate si cu vizita in teren am identificat urmatoarea posibila problema:*** ***In vederea asigurari gabaritului necesar drumului expres solicitat prin Caietul de Sarcini, au rezultat inaltimi de rampe mai mari decat majoritatea celor prevazute in proiectul pus la dispozitia posibilor ofertanti de catre Autoritatea Contractanta.*** ***In majoritatea cazurilor rampele au inaltimi mai mari de 6m, necesitand introducerea unor berme conform standardelor in vigoare.*** ***In final, proiectia terasamentului rampelor pe terenul existent conduce la suprafete mult mai mari decat cele prevazute in documentatia Autoritatii Contractante.*** ***Mai mult de atat in majoritatea cazurilor la marginea drumului existent de la momentul realizarii proiectului pana la aceasta data au fost construite mai multe imobile, care prin realizarea terasamentelor necesare rampelor nu numai ca va conduce la imposibilitatea asigurarii acceselor la acestea dar si la necesitatea demolarii unora dintre aceste imobile.*** ***In acest sens va rugam sa clarificati in ce conditii se va putea respecta solutia tehnica din proiectul Autoritatii Contractante.*** ***In cazul in care Auoritatea Contractanta va solicita o solutie tehnica alternativa, va rugam sa amanati depunerea ofertelor cu minim 10 zile in vederea studierii si realizarii unor solutii tehnice care sa poata fi fezabile, fara blocaje suplimentare in implementarea proiectului.***
Raspuns 17	Exproprierea terenurilor aferente coridorului de expropriere al obiectivului de investitii Craiova - Pitesti intra in responsabilitatea Beneficiarului. In acest scop, mentionam ca Beneficiarul a initiat demersurile in vederea realizarii exproprierilor necesare. Coridorul de expropriere a fost definit in cadrul Studiului de Fezabilitate, fiind rezervat din anul 2008. Prin urmare, Ofertantii vor respecta Cerintele Beneficiarului in privinta solutiilor tehnice.

	Totodata va informam ca solutiile tehnice stabilite in Studiul de Fezabilitate de catre Proiectant sunt considerate a fi corecte, inclusiv sub aspectele legislatiei care definesc calitatea de Proiectant si inclusiv sub incidenta Legii 10/1995 privind calitatea in constructii. In cadrul Proiectului Tehnic de Executie vor fi realizate inclusiv breviare de calcul, iar solutiile vor fi supuse aprobarii Beneficiarului si verificate de verificatorul tehnic atestat contractat de Beneficiar. Va informam ca Autoritatea Contractanta **nu a optat** pentru depunerea de oferte alternative. Autoritatea contractanta a acordat initial un termen limita de depunere a ofertelor de 96 de zile. Mai mult decat atat acesta a fost prelungit din data 12.10.2017 pana in data de 24.10.2017.
Intrebare 18	***Va rugam sa confirmati ca documentele asociatilor, subcontractatntilor/tertului sustinator pot fi semnate electronic de catre reprezentantul lideului de asociere imputernicit de catre acestia pentru a face acest lucru;***
Raspuns 18	Operatorii economici au obligatia **semnarii electronice** a tuturor documentelor in conformitate cu prevederile Fisei de Date a Achizitiei, Sectiunea IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei: "*In aplicarea prevederilor art. 123, alin (2) si (3) din HG 395/2016, ofertantii vor transmite, prin mijloace electronice, oferta, DUAE si raspunsurile la clarificari semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat."* **Formularul nr. 1** "*Imputernicire*" reprezinta formularul prin care ofertantul desemneaza **persoana/ persoanele** care semneaza cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, urmatoarele documente: garantia de participare, oferta, DUAE, documentele de calificare, raspunsurile la clarificari si orice alta corespondenta cu Autoritatea Contractanta pe parcursul procedurii de atribuire. Formularul va fi completat conform modelului prezentat in Sectiunea „Formulare" a Documentatiei de Atribuire. In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui/unor tert/isustinator/i si/sau in situatia in care acesta intentioneaza sa subcontracteze parte/parti din contract, **in vederea semnarii de catre tertii sustinatori/subcontractanti** a DUAE sau a altor documente, daca este cazul, cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, **tertii sustinatori/subcontractanti** vor prezenta **Formularul nr. 1** "*Imputernicire*" prin care vor desemna persoana imputernicita sa semneze electronic documentele.
Intrebare 19	***Va rugam sa confirmati ca in cadrul unei Asocieri, unul dintre asociati poate detine semnatura electronica, iar un alt asociat poate sa detina certificatul SEAP necesar depunerii ofertei;***
Raspuns 19	Va rugam sa aveti in vedere ca potrivit Fisei de date a achizitiei, sectiunea IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei, pct. 1. Reguli generale de participare la procedura de atribuire, "***Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire in calitate de ofertant, individual ori in comun cu alti operatori economici, inclusiv in forme de asociere temporara constituite in scopul participarii la procedura de atribuire, subcontractant propus sau tert sustinator, in conditiile prevazute de lege****. Avand in vedere ca procedura de atribuire este*

	licitatie deschisa prin mijloace electronice (online), ***numai operatorii economici inregistrati in SEAP pot depune oferta, conform art. 58 alin. (1) din HG nr. 395/2016***." Confirmam ca nu este obligatoriu ca toti membrii asocierii sa detina un certificat SEAP in vederea depunerii ofertei si a documentelor ce insotesc oferta. In ceea ce priveste semnarea electronica a documentelor, va rugam sa aveti in vedere raspunsul nr. 18 din prezenta clarificare.
Intrebare 20	***Va rugam sa confirmati ca o societate poate inchiria echipamente/utilaje mai multor operatori economici/ofertanti, avand in vedere faptul ca doar unul dintre operatori economici/ofertanti poate fi declarat castigator;***
Raspuns 20	In conformitate cu prevederile Fisei de date a achizitiei, cap. III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala - Nota 1 de la Cerinta nr. 3 prevede faptul ca "*Accesul la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice indicate in cerinta se poate face printr-unul sau mai multe dintre metodele urmatoare: detinerea in dotarea proprie, inchiriere, comodat, leasing, contract de prestari servicii, etc.*" Precizam ca Autoritatea Contractanta nu a restrictionat dreptul operatorilor economici, care depun oferta in acelasi timp la mai multe proceduri de achizitie publica sau pentru mai multe loturi in cadrul unei proceduri, de a propune acelasi set de echipamente/ utilaje/ instalatii in mai multe oferte, insa, in situatia in care un ofertant este declarat castigator in acelasi timp pentru mai multe loturi/ proceduri de achizitie publica si devine necesara inlocuirea utilajelor/ echipamentelor/ instalatiilor, se vor aplica in mod corespunzator prevederile sub-clauzei 4.17 [Utilajele Antreprenorului] din Conditiile Speciale ale Contractului. De asemenea, se vor avea in vedere si prevederile Formularului nr. 4 - Propunerea Tehnica, cap. VI "*Echipamente/ instalatii/ utilaje la dispozitia ofertantului pentru executarea contractului*", si anume "*Orice echipament va putea fi inlocuit cu un alt echipament care va avea cel putin aceleasi caracteristici tehnice cu cele ale echipamentului inlocuit*."
Intrebare 21	***Va rugam sa confirmati faptul ca un expert poate fi propus de mai multi operatori economici/ofertanti, avand in vedere faptul ca doar unul dintre operatorii economici/ofertanti poate fi declarat castigator;***
Raspuns 21	Ofertantii vor avea in vedere ca, potrivit Cerintelor Beneficiarului - Anexa nr. 10 Cerinte obligatorii privind personalul, Antreprenorul are obligatia sa asigure personal calificat pentru executia prezentului contract, personal care sa indeplineasca cerintele minime definite in Anexa sus mentionata. Precizam ca Autoritatea Contractanta nu a restrictionat dreptul operatorilor economici, care depun oferta in acelasi timp la mai multe proceduri de achizitie publica sau pentru mai multe loturi in cadrul unei proceduri, de a propune aceeasi echipa de experti sau acelasi personal cheie in mai multe oferte, insa, in situatia in care un ofertant este declarat castigator in acelasi timp pentru mai multe loturi/ proceduri de achizitie publica si devine necesara inlocuirea personalului cheie, se vor aplica in mod corespunzator prevederile sub-clauzei 6.1 [Angajarea Personalului si Fortei de Munca] din Conditiile Speciale ale Contractului, precum si penalitatile indicate in Anexa la Oferta.

Intrebare 22	***Va rugam sa confirmati ca in loc de „compactor „picior oaie”- 2 buc”, poate fi prezentat cilindru mixt pentru terasament – 2 buc, avand in vedere ca pot fi folositi pentru aceleasi operatiuni.***
Raspuns 22	Autoritatea Contractanta isi mentine cerintele din Documentatia de atribuire.
Intrebare 23	***Va rugam sa confirmati ca in cadrul Acordului de asociere, la art. 6.1. poate fi desemnat titular de cont, in vederea efectuarii operatiunilor financiar contabile, respectiv emiterea si incasarea facturilor aferente Contractului, oricare dintre membrii asocierii, nefiind obligatoriu sa fie desemnat liderul;***
Raspuns 23	In conformitate cu Acordul de asociere pus la dispozitie in cadrul Documentatiei de atribuire, la art. 6.1 se mentioneaza "*Membrii asocierii convin ca asociatul ..... - **in calitate de Lider al Asocierii**, sa fie desemnat titular de cont, in vederea efectuarii operatiunilor financiar contabile, respectiv emiterea si incasarea facturilor aferente Contractului **„.....”**. [...]*Asociatul ..... - **in calitate de Lider al Asocierii**, va emite si incasa facturile aferente Contractului prin intermediul sucursalei sale din Romania, aceasta avand urmatoarele date de identificare:* [...]"