Enel Distributie Dobrogea

Nr. inregistrare **9662885 / 16.05.2011**
Slobozia, Str.Chimiei, Nr.10
Tel. 0243 205702 Fax. 0243 205704

Spre stiinta **UO FETESTI**

CATRE

Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale Romania SA

adresa: **STRADA DINICU GOLESCU, Nr. 38, Loc. BUCURESTI, Jud. BUCURESTI**

Referitor la cererea de aviz de amplasament inregistrata cu nr. **9662885 / 16.05.2011** pentru obiectivul **REABILITAREA SUPRASTRUCTURII PODULUI PESTE BR.BORCEA PE A2 KM.149+680** de la adresa: **STRADA EXTRAVILAN, Nr. FN, Loc. FETESTI, Jud. IALOMITA** .

In urma analizarii documentatiei pentru amplasamentul obiectivului mentionat, se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 9662885 / 20.05.2011
fara / cu urmatoarele conditii:

- Utilizarea amplasamentului propus, pentru obiectivul d-voastra, se poate face cu respectarea urmatoarelor conditii:* **Se vor respecta distantele legale fata de liniile electrice aflate in zona cf.normelor in vigoare si/sau planurile de situatie depuse la documentatie.Se va lua legatura cu Zona Retea SLOBOZIA,UO FETESTI la inceperea lucrarilor.Nu se vor demonta platelajele metalice care acopera canalul de cabluri decat in prezenta reprezentantului Zona Retea SLOBOZIA.Este interzisa deplasarea cablurilor din locurile in care sunt ele amplasate acum.**
- Traseele retelelor electrice din plansa anexata sunt figurate informativ. Pe baza de comanda data de solicitant (executant) **DISTRIBUTIE FETESTI** asigura asistenta tehnica suplimentara **
- Executarea lucrarilor de sapaturi din zona traseelor de cabluri se va face numai manual, cu asistenta tehnica suplimentara din partea **DISTRIBUTIE FETESTI** cu respectarea normelor de protectia muncii specifice. In caz contrar solicitantul, respectiv executantul va suporta consecintele pentru orice deteriorare a instalatiilor electrice existente si consecintele ce decurg din nealimentarea cu energie electrica a consumatorilor existenti precum si raspunderea in cazul accidentelor de natura electrica sau de alta natura **
- Distantele minime si masurile de protectie vor fi respectate pe tot parcursul executiei lucrarilor.
- In zonele de protectie ale LEA nu se vor depozita materiale, pamant prevazut din sapaturi, echipamente, etc. care ar putea sa micsoreze gabaritele. Utilajele vor respecta distantele minime prescrise fata de elementele retelelor electrice aflate sub tensiune si se va lucra cu utilaje cu gabarit redus in aceste zone.
- Executantii sunt obligati sa instruiasca personalul asupra pericolelor pe care le prezinta executia lucrarilor in apropierea instalatiilor electrice aflate sub tensiune si asupra consecintelor pe care le poate avea deteriorarea acestora. Pagubele provocate instalatiilor electrice si daunele provocate consumatorilor ca urmare a deteriorarii instalatiilor vor fi suportate integral de cei ce se fac vinovati de nerespectarea conditiilor din prezentul aviz. Executantii sunt direct raspunzatori de producerea oricaror accidente tehnice si de munca.
- ***Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare.*** Pentru alimentarea cu energie electrica a obiectivului sau, daca obiectivul exista si se dezvolta (cu cresterea puterii fata de cea aprobata initial), veti solicita la **DISTRIBUTIE FETESTI** aviz tehnic de racordare **

Informatii privind alimentarea cu energie electrica:

*** In zona de aparitie a noului obiectiv exista retea electrica de distributie..... DA [X] NU [ ]

*** Noul obiectiv poate fi racordat la reteaua existenta ..... DA [X] NU [ ]

Informatiile de la pct. 1 si 2 sunt orientative. Solutia de alimentare cu energie electrica se va definitiva in cadrul Fisei de solutie sau Studiului de Solutie, in cazul in care sunt necesare lucrari in 110KV, MT sau extindere de retele in JT.

La depunerea documentatiei in vederea obtinerea autorizatiei de construire a obiectivului, proiectantul general va mentiona solicitarea obtinerii sau nu a autorizatiei de construire pentru instalatia de alimentare cu energie electrica.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Anexa la autorizaţia de ~~construire~~ / amplare
Nr. 012 din 02.02.2012
Arhitect şef

Legenda:
* 1. pentru aviz favorabil fara conditii se va inscrie "Nu este cazul"
* 2. pentru aviz favorabil cu conditii se vor inscrie distantele minime de apropiere si incrucisare intre obiectivul propus si retelele electrice (LEA sau LES) existente in zona, in conformitate cu prescriptiile energetice in vigoare
** daca nu sunt conditii se va inscrie "Nu este cazul"
*** se bifeaza casuta corespunzatoare situatiei

- In cazul in care in zona mai sunt si alte instalatii electrice care nu apartin **SC ENEL Distributie Dobrogea SA**, solicitantul va obtine obligatoriu avizul de amplasament si de la proprietarul acelor instalatii electrice (TRANSELECTRICA, HIDROELECTRICA, TERMOELECTRICA, alti detinatori de instalatii, dupa caz).
- Tariful de emitere a avizului de amplasament, in valoare de lei, s-a achitat cu chitanta nr. **CH/1522423 / 16.05.2011**
- Prezentul aviz este valabil pana la data de **04.04.2012**
- Prezentul aviz isi pierde valabilitatea in cazul nerespectarii planului de amplasament al obiectivului.
- Se anexeaza ...1... planuri de situatie vizate de **DISTRIBUTIE FETESTI**

Redactat in 2 (doua) exemplare, din care unul pentru solicitant.

ISR,

Verificat

CENTRAL DE EXPLOATARE FETESTI

Intocmit,

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Anexa la autorizaţia de ~~construire~~ desfiinţare
Nr. 012 din 02.02.2012
Arhitect şef,