APĂ CANAL S.A. Galați
Protejăm Apa, Protejăm Viața!
CUI: RO 16914128; Nr.ord. Reg. Com./an: J17/1795/05.11.2004
Str. Constantin Brâncoveanu nr. 2 Galați 800058
Tel: 0236-473.380; Fax: 0236-473.367; www.apa-canal.ro; Email: office@apa-canal.ro

SR AC ISO 9001 SR AC ISO 14001 SR AC OHSAS 18001 IQNet

Nr. 20559 / 4.09 2012

EXPERT PROIECT 2002 S.R.L.
NR. INTRARE 1055 IESIRE
ZIUA 11 LUNA 09 ANUL 2012

CĂTRE,

EXPERT PROIECT 2002 S.R.L.
Bucuresti, Calea Vitan 23C, VITAN CENTER etaj 5, Sector 3

Spre stiinta: **Primaria Municipiului Tecuci**

Prefectura Judetului Galati

Oficiul Judetean de Cartografie Geodezie si Topometrie Galati - Str. Al. I. Cuza, Bl. Cristal

Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania

Referitor: ***Conditii tehnice*** **pentru "ASISTENTA TEHNICA PENTRU ELABORAREA EXPERTIZEI TEHNICE SI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL PODUL NOU DE LA COSMESTI, PESTE SIRET, PE DN 24 KM 7+620", pe teren situat in Judetul Galati, zona Comunei Cosmesti.**

Pe baza examinarii cererii dvs., inregistrate la S.C. "APA CANAL" S.A. cu nr. 20559/09.08.2012, a documentatiei tehnice prezentate, **in baza Legii 50/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a Normelor metodologice de aplicare a legii aprobate prin Ordinul MLPTL nr. 1430/2005, si a "Regulamentului de organizare si functionare a serviciului public de alimentare cu apa si canalizare in judetul Galati" aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean nr. 497/17.09.2010,** va comunicam urmatoarele:

- *Intrucat in zona lucrarilor propuse/proiectate pe Drumul National existent DN 24, de la Km 5+200 pana la Km 0+0, traseul de drum proiectat se suprapune cu traseul conductei de aductiune apa de adancime Cosmesti - Tecuci* ***PREMO Dn 600mm, trasata conform planselor D04-P5-06-04.14 D04-P5-06-04.15,*** *conducta de importanta majora in alimentarea cu apa a Municipiului Tecuci, se impune reanalizarea solutiei proiectate, respectiv* ***devierea conductei intr-o zona care sa respecte legislatia*** *privind protectia conductelor de aductiune apa poabila de efectul traficului cu utilaje grele si masini de mare tonaj.*
- *Traseul de conducta deviat se va proiecta/executa cu toate constructiile subterane/supraterane specifice, camine de vane de linie, camine de golire, de observatie si de aerisire in zonele de subtraversari.*
- *Subtraversarile de drum ale conductei se vor proiecta/executa, conform standardelor, normelor tehnice si legislatiei in vigoare numai in sistem protejat.*
- *Conform legislatiei in vigoare, HG 930/2005, Legea apelor 107/1996 si Legea 310/2004, traseul de conducta deviat se va proiecta/executa numai cu instituirea zonei de protectie sanitara cu regim sever pentru conductele magistrale de apa rece, de min. 10 m de o parte si de alta a conductelor.*
- *In zona de protectie sanitara cu regim sever, conform HG 930/2005 este interzisa amplasarea oricaror constructii si instalatii care nu au legatura cu alimentarea cu apa, imprejmuiri, depozitarea de materiale sau deseuri menajere, sau efectuarea de activitati care pot conduce la infestarea conductelor si poluarea apei.*
- *Vor fi luate masurile necesare de protectie a conductelor de apa rece prin limitarea traficului cu utilaje si autovehicole de mare tonaj.*

Documentatia tehnica cu solutiile privind cele de mai sus va fi depusa spre analiza, insusire si avizare la S.C. APA CANAL S.A. Galati, conform legislatiei in vigoare.

Director Tehnic Productie,
ing. Nita Podaru

Sef Departament Tehnic Proiectare,
ing. Virgil State

PM/PM-6ex.
03.09.2012