**E-DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.**
**Bd. Mircea Voda**, nr. **30**, **SECTOR 3**, **BUCURESTI**
Telefon/fax: **0219291** / **0372875235**

Nr. **08960667** din **01/11/2021**

**Catre**

**RO25RNCB0675071467750001**, domiciliul/sediul in judetul **BUCURESTI**, municipiul/ orasul/ sectorul/ comuna/ satul **BUCURESTI**, **Strada NICOLAE TITULESCU**, nr. **163**, bl. - , sc. - , et. - , ap. - .

Referitor la cererea de aviz de amplasament inregistrata cu nr. **08960667** / **12/10/2021**, pentru obiectivul **CONEXIUNEA PROIECTULUI „PENETRATIE PRELUNGIREA GHENCEA – DOMNESTI SI SUPRALARGIREA BULEVARDULUI GHENCEA INTRE STRADA BRASOV SI TERMINAL TRAMVAI 41” CU PROIECTUL „PASAJ SUPRATERAN PE DJ 602, CENTURA BUCURESTI”.** cu destinatia **BRAGADIRU, ILFOV** situat in judetul **ILFOV**, municipiul/ orasul/ comuna/ sat/ sector **BRAGADIRU**, **SOSEAUA Centura**, nr. **FN**, bl. - , et. - , ap. - , CF - , nr. cad. - .

In urma analizarii documentatiei pentru amplasamentul obiectivului mentionat, se emite:

**AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL**
**Nr. 08960667 / 01/11/2021**

- Utilizarea amplasamentului propus, pentru obiectivul d-voastra, se poate face cu respectarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr.123/2012, a Ordinului ANRE nr.49/2007 si nr. 25/2016, a prescriptiilor si normelor tehnice energetice PE 106/2003, SR 8591/97, NTE 003/04/00 si NTE 007/08/00.*
  **Prezentul aviz este valabil pentru elaborare Studiu de Fezabilitate in vederea obtinerii finantarii executiei obiectivului si stabilirii costului total de investitie, cost ce va contine si lucrarile de protejare/relocare retele E-Distributie Muntenia. Pentru faza ulterioara de proiectare respectiv Proiect Tehnic de Executie se va depune o noua documentatie pentru obtinerea avizului de amplasament in vederea obtinerii autorizatiei de construire. : Lucrarile propuse afecteaza liniile electrice aeriene si in cablu subteran (LES/LEA) 20 kV MILITARI I, LES 20 kV DRAGOMIRESTI , LEA/LES 0,4 kV, existente pe traseele propuse pentru supralargirea bulevardului Ghencea legatura cu pasaj Domnesti ; In urma executarii lucrarilor propuse , capacitatile energetice mentionate risca sa fie afectate/sa ramana in carosabil. In situatia in care prin lucrarile executate sunt afectate instalatiile Zonei de MT /JT ILFOV VEST( ruperi cabluri si/sau retele LEA/LES ramase in carosabil in urma modificarii latimii partilor carosabile/trotuare/acostamente), beneficiarul/constructorul va finanta refacerea lucrarilor pe baza unei documentatii (reparare/relocare retele electrice afectate) intocmite de un proiectant de specialitate ,atestat ANRE , la comanda sa, astfel incat in urma executiei sa se asigure conditii normale de exploatare. Este interzisa inceperea lucrarilor propuse pentru " PENETRATIE PRELUNGIREA GHENCEA-DOMNESTI SI SUPRALARGIREA BULEVARDULUI**

**GHENCEA , PENETRATIE CU PASAJUL SUPRATERAN PE DJ 602, CENTURA BUCURESTI " inainte de relocarea tuturor capacitatilor energetice mentionate/existente pe traseul lucrarilor propuse.**

- Traseele retelelor electrice din planul anexat sunt figurate informativ. Pe baza de comanda data de solicitant (executant). Zona MT/JT **Ilfov Vest** asigura asistenta tehnica suplimentara **OBLIGATORIU, inainte de inceperea lucrarilor de sapoatura,pentru realizarea unor trasee exacte a LES 20 kV, respectiv LES 0,4 kV,este necesara deplasarea in teren a echipei PRAM impreuna cu un reprezentant din partea constructorului cu intocmire de PVR pentru executare si predare traseu.** **
- Executarea lucrarilor de sapaturi din zona traseelor de cabluri se va face numai manual, cu asistenta tehnica suplimentara din partea Zonei MT/JT **Ilfov Vest** cu respectarea normelor de protectia muncii specifice. In caz contrar solicitantul, respectiv executantul, va suporta consecintele pentru orice deteriorare a instalatiilor electrice existente si consecintele ce decurg din nealimentarea cu energie electrica a consumatorilor existenti precum si raspunderea in cazul accidentelor de natura electrica sau de alta natura **In zonele de apropiere sau in punctele de intersectie sapaturile se executa numai manual ( la casma ) si cu asistenta tehnica de la Zona MT/JT Ilfov VEST;****
- Distantele minime si masurile de protectie vor fi respectate pe tot parcursul executiei lucrarilor.
- In zonele de protectie ale LEA nu se vor depozita materiale, pamânt prevazut din sapaturi, echipamente, etc. care ar putea sa micsoreze gabaritele. Utilajle vor respecta distantele minime prescrise fata de elementele retelelor electrice aflate sub tensiune si se va lucra cu utilaje cu gabarit redus in aceste zone.
- Executantii sunt obligati sa instruiasca personalul asupra pericolelor pe care le prezinta executia lucrarilor in apropierea instalatiilor electrice aflate sub tensiune si asupra consecintelor pe care le poate avea deteriorarea acestora. Pagubele provocate instalatiilor electrice si daunele provocate consumatorilor ca urmare a deteriorarii instalatiilor vor fi suportate integral de cei ce se fac vinovati de nerespectarea conditiilor din prezentul aviz. Executantii sunt direct raspunzatori de producerea oricaror accidente tehnice si de munca.
- **Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare.** Pentru alimentarea cu energie electrica a obiectivului sau, daca obiectivul exista si se dezvolta (cu cresterea puterii fata de cea aprobata initial), veti solicita la operatorul de distributie **E-DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.** aviz tehnic de racordare**

*** In zona de aparitie a noului obiectiv exista retea electrica de distributie DA ☐ NU ☑

*** Noul obiectiv poate fi racordat la reteaua existenta DA ☐ NU ☑

Posibilitatile de racordare pentru puterea specificata in cererea de aviz de amplasament fiind prin: **.**, aceasta solutie este insa orientativa, urmand ca solutia exacta se se stabileasca in cadrul Fisei de solutie sau a Studiului de Solutie, dupa depunerea la Operator a cererii de racordare.
Racordarea la reteaua electrica de interes public presupune urmatoarele etape:

- depunerea de catre viitorul utilizator a cererii de racordare si a documentatiei aferente pentru obtinerea avizului tehnic de racordare;
- stabilirea solutiei de racordare la reteaua electrica si emiterea de catre operatorul de retea a avizului tehnic de racordare, sub forma de oferta de racordare; tarifele pentru emitere aviz tehnic de racordare conform Ordinului ANRE nr. 114/2014, si pentru tarifele de racordare conform Ordinului ANRE nr. 11/2014, Ordinului ANRE nr. 87/2014 si Ordinului ANRE nr. 141/2014.
- incheierea contractului de racordare intre operatorul de retea si utilizator in termenul de valabilitate al ATR;
- incheierea contractului de executie intre operatorul de retea si un executant, realizarea lucrarilor de racordare la reteaua electrica si punerea in functiune a instalatiei de racordare;
- punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare pentru probe, etapa care nu este obligatorie pentru toate categoriile de utilizatori;

- emiterea de catre operatorul de retea a certificatului de racordare;
- punerea sub tensiune finala a instalatiei de utilizare;

In vederea racordarii la reteaua electrica de distributie, solicitantul trebuie sa prezinte dosarul instalatiei de utilizare

- In cazul in care in zona mai sunt si alte instalatii electrice care nu apartin **E-DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.**, solicitantul va obtine obligatoriu avizul de amplasament si de la proprietarul acelor instalatii electrice (TRANSELECTRICA, HIDROELECTRICA, TERMOELECTRICA, alti detinatori de instalatii, dupa caz).
- **Prezentul avizul este valabil pe perioada valabilitatii Certificatului de Urbanism nr. 1104 / 05/10/2021, respectiv pana la data de 05/10/2023.**
- Prezentul aviz este valabil numai pentru amplasamentul pentru care a fost emis.
- Se anexeaza **1** planuri de situatie vizate de Zona MT/JT **Ilfov Vest.**
- Redactat in 2 (doua) exemplare, din care unul pentru solicitant.

Responsabil E-DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.
**Ing Sef ZONA MT/JT Ilfov**
**Guinea Mihai-Andrei**

Signed by MIHAI-ANDREI GUINEA
on 16/11/2021 at 14:55:09 CET

Verificat
**Plaiasu Vlad**

Intocmit
**Perjescu Daniela**

Ca urmare a prelungirii valabilitatii Certificatului de Urbanism, se prelungeste valabilitatea Avizului de amplasament pana la .....

**Responsabil _____**

* pentru aviz favorabil fara conditii se va inscrie ""“"Nu este cazul" / pentru aviz favorabil cu conditii se vor inscrie distantele minime de apropiere si incrucisare intre obiectivul propus si retelele electrice (LEA sau LES) exitente in zona, in conformitate cu prescriptiile energetice in vigoare.
** daca nu sunt conditii se va inscrie "Nu este cazul"
*** se bifeaza casuta corespunzatoare situatiei, se specifica tipul de bransament propus si intaririle de retea (daca este cazul)