electrica s.a.
Societatea Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice
ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA SUD S.A.
J 08.238/05.03.2002 CIF RO14493260
SUCURSALA BRAŞOV
J 08.328/20.03.2002 CUI 14526006
Str. Pictor Luchian 25, 500193 BRAŞOV, Judeţul Braşov Tel: 0268 305 999 Fax: 0268 475 541 www.electricats.ro

Serviciul Energetic, Acces Reţea

C Ă T R E,

NV CONSTRUCT S.R.L.
judeţ CLUJ, localitate CLUJ NAPOCA strada ARGES nr. 26 ap. 8
pentru DRDP BRASOV

Referitor la cererea de aviz de amplasament, înregistrată cu nr. *70101516347 / 24.06.2015*, pentru obiectivul *CONSOLIDARE DN1 KM 204+434-205+546*, amplasat în judeţ *BRASOV*, localitate *SINCA NOUA* strada *DN1 KM 204+434-205+546*

În urma analizei documentaţiei, pentru realizarea *lucrarii*, se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. *70101516347 / 15.07.2015*

1) Fata de fundatia stalpilor si LEA 20 kV se vor respecta prescriptiile NTE 003/04/00 "Normativ pentru constructia liniilor aeriene de energie electrica cu tensiuni peste 1000 V".

2) In zona LEA nu veti folosi utilaje agabaritice la realizarea lucrarilor.

3) Este interzisa executarea sapaturilor mecanizate la distante mai mici de 2 m fata de fundatia stalpilor sau orice element al prizei de pamant.

4) Se vor respecta zonele de protectie si siguranta impuse de Ord ANRE nr.4 si 49 /2007 " Norma tehnica privind delimitarea zonelor de protectie si siguranta aferente capacitatilor energetice ".

5) Inainte de inceperea lucrarilor , constructorul lucrarii va solicita predare de amplasament de la Centrul Exploatare mt+jt Tara Barsei - PE Codlea.
-Comanda pentru asistenta tehnica si predare de amplasament se va emite cu cel putin 5 zile inainte de inceperea lucrarilor.

6)Executarea lucrarilor de sapaturi din zona traseelor LEA se va face numai manual, numai in prezenta delegatului SDEE Brasov-Centrul Exploatare mt+jt si cu respectarea IPSSM-IEE 001/2007 Instructiune proprie de securitate si sanatate in munca pentru instalatiile electrice aflate in exploatare. In caz contrar , beneficiarul (sau executantul ,dupa caz) va suporta consecintele pentru orice deteriorare a instalatiilor precum si raspunderea in cazul accidentelor de natura electrica si/sau neelectrica .

7) Eventualele protejari, refaceri sau devieri ale instalatiilor noastre afectate de lucrarea dv. se vor face printr-o firma atestata ANRE in baza unui contract de reglementare retele electrice, ce se va incheia la S. Investitii a SDEE Brasov.

8) Beneficiarul si/sau constructorul sunt direct raspunzatori material si penal pentru lucrarile executate care conduc la deteriorari de instalatii electrice si accidente de munca. Beneficiarul si/sau constructorul se obliga sa suporte integral contravaloarea lucrarilor de reparatii a instalatiilor deteriorate, precum si daunele cauzate de intreruperea alimentarii cu energie electrica a consumatorilor, daca acestea sunt cauzate de lucrarile executate

9) Avizul de amplasament este valabil pe perioada valabilitatii certificatului de urbanism, numai pentru amplasamentul pentru care a fost emis si isi pierde valabilitatea in cazul nerespectarii planului de amplasament al obiectivului .

S-a eliberat prezentul aviz în conformitate cu certificatul de urbanism nr. *128* din *29.05.2015*
Tariful de emitere a avizului de amplasament, în valoare de *172.05* RON s-a achitat cu chitanţa nr. /6272 15.07.15

Director
Ing. Ilie Lucian

Serviciul S.E.A.R.
Ing. Vasile Octavian

Întocmit
Ing.Tamas Annamaria

ROMANIA * S.A. Societatea Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice * Electrica Distribuţie Transilvania Sud * Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Braşov * 1 *