ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
APELE ROMÂNE
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ BUZĂU-IALOMIȚA

EMITENT

ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ BUZĂU – IALOMIŢA
SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR IALOMIȚA
Str. M. Viteazu, Nr.1, Slobozia
email dispeceratialomita@sgail.daib.rowater.ro
Tel: +40 243 233 518
Fax: +40 243 230 439
Cod Fiscal: RO 23706189
Cod IBAN: RO71 TREZ 3915 0170 1X00 6444

TITULAR AUTORIZATIE

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin
Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta
Cod de inregistrare fiscala: 16054368
Nr. Reg.Com: J40/552/2004
Adresa: Str.Prelungirea Traian FN, mun.Constanta Judetul Constanta
Telefon: 0774 076 264
Email: mediu@drdpct.ro
Punct de lucru: Autostrada A2, km 139+500 Calea 1 si Calea 2

AUTORIZAȚIE DE GOSPODĂRIRE A APELOR

A.B.A. BUZĂU - IALOMIȚA
S.G.A. IALOMIȚA
Înreg. Nr. 849
din 11-02 2021

nr. 16 din 11.02.2021

valabila pâna la 11.02.2026

privind: „***Alimentare cu apă și evacuarea apelor uzate la parcările de pe Autostrada A2, km 139+500 Calea 1 și Calea 2***" **judetul Ialomita**

Indicatori cadastrali de identificare ai folosintei:

Denumire obiect cadastral	Judet	Nr. de stocare in evidenta cadastrala	Nr. de ordine al captarii/evacuarii
Captari de subteran	Ialomita	-	2 / -
Evacuari in receptori	Ialomita	-	- / -

Acte de reglementare emise anterior :

Aviz de Gospodărire a Apelor Nr. 13 din 09.06.1995 emis de M.A.P.P.M

Certificat de Urbanism Nr. 45/24.03.1995 emis de Consiliul Judetean Ialomita

Autorizația de Construire Nr. 9 din 28.04.1995 emisa de Consiliul Judetean Calarasi

Autorizația de Construire Nr. 194din 12.12.1996 emisa de Consiliul Judetean Ialomita

Autorizația de Construire Nr. 37 din 21.10.2003 emisa de Consiliul Judetean Calarasi

Certificat de Urbanism Nr. 39/06.04.2006 emis de Consiliul Judetean Calarasi

Autorizația de Construire Nr. 25 din 19.06.2006 emisa de Consiliul Judetean Calarasi

SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR IALOMIȚA
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
A.B.A. BUZĂU - IALOMIȚA

Cod cadastral : XIV– 1.000.00.00.00.0. Bazin Hidrografic Dunare (Bratul Borcea)
Codul corpului de apa subterana: RO AG 12.

Profilul de activitate – Cod CAEN – 8413: administrarea si intretinerea drumurilor nationale si autostrazilor

Amplasament: Spaţiile de servicii de la km 139+500 sunt situate atât pe calea 1 (Bucureşti – Constanţa), cât şi pe calea 2 (Constanţa – Bucureşti).

Spațiile de servicii de la km 139+500 (Calea 1 și Calea 2) sunt spații ce cuprind: platforme de parcare pentru autovehicule, toalete publice, spații și dotări (mese, bănci, etc), stație de alimentare cu combustibil.

Urmare a solicitarii si documentatiei inaintate la S.G.A. Ialomita cu nr. 474/26.01.2021 si a constatarilor facute la verificarea pe teren, consemnate in procesul verbal nr. 654/03.02.2021 asupra respectarii prevederilor de functionare din punct de vedere al gospodaririi apelor,

In temeiul Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, a OUG nr. 107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale "Apele Romane" modificata si completata cu O.U.G. nr.73/2005, aprobate prin Legile nr. 404/2003 si 400/2005 si a Ordinul 891/2019 privind aprobarea Procedurii şi competenţelor de emitere, modificare, retragere şi suspendare temporară a autorizaţiilor de gospodărire a apelor, precum şi a Normativului de conţinut al documentaţiei tehnice supuse autorizării, **se atribuie titularului de autorizatie dreptul sa foloseasca surse pentru alimentarea cu apa si receptori pentru evacuarea apelor, dupa cum urmeaza:**

1.Alimentarea cu apa in în scop igienico-sanitar:

Sursa de apă: subterană proprie compusă de cate un foraj, H= 150m, Qinst= 3,2 l/s realizat pentru fiecare cale de rulare in parte.

Coordonatele forajului de pe Calea 1 (București → Constanța)

X = 722877.062 Y = 326655.492

Coordonatele forajului de pe Calea 2 (Constanța → București)

X = 722932.218 Y = 326777.686

Regimul de functionare este de 365 zile/an si 24 ore/zi.

1.1.Debite de apa captate din sursa subterana proprie:

- Q maxim zilnic = 16,46 mc (0,19 l/s);
- Q mediu zilnic = 12,66 mc (0,14 l/s).
- Q maxim orar = 1,91 mc/h;

1.2.Volume si debite de apa autorizate

Volum zilnic maxim = 19,3 mc; Q zilnic maxim = 0,22 l/s; V. anual = 7,05 mii mc.
Volum zilnic mediu = 14,84 mc; Q zilnic mediu = 0,17 l/s; V. anual = 5,4 mii mc.
Volum zilnic minim = 11,8 mc; Q zilnic minim = 0,14 l/s; V. anual = 4,3 mii mc.

1.3.Instalatii de captare:

Cate un foraj pentru fiecare cale de rulare, amplasate în incinta spatiilor de servicii şi având următoarele caracteristici tehnice: H = 150 m, Q = 3,2 l/s, NHs = 46 m şi NHd = 47,8 m.

Forajele sunt echipate cu cate o electropompă submersibilă având Q = 3,0 mc/h, H = 41 mCA şi P = 2,5 kw.

1.4. Instalatii de tratare: -

1.5. Instalatii de aductiune si inmagazinare a apei : rezervor din polietilena cu V= 2 mc amplasat in camera tehnica si dotat cu hidrofor ce asigura necesarul de apa la grupurile sanitare.

1.6. Reteaua de distributie a apei: retea interna din PVC care deserveste grupurile sanitare din incinta

2. Alimentarea cu apa tehnologica : -

3. Apa pentru stingerea incendiilor :

4. Volume de apa asigurate in surse

- În regim nominal = 14,84 mc/zi..... 5416 mc/an;
- În regim minim = 11,8 mc/zi..... 4307 mc/an.

5. Modul de folosire a apei :

5.1 Necesarul total de apa:
- Q zi maxim = 16,46 mc;
- Q zi mediu = 12,66 mc;
- Q zi minim = 10,13 mc.

5.2 Cerinta totala de apa:
- Q zi maxim = 19,30 mc;
- Q zi mediu = 14,84 mc;
- Q zi minim = 11,87 mc;

5.3 Gradul de recirculare interna a apei: -

6. Evacuarea apelor uzate :

Apele menajere uzate provenite de la grupurile sanitare sunt colectate direct in bazine vidanjabile tricompartimentate betonate cu V= 60 mc fiecare, pentru fiecare cale de rulare. Vidanjarea se realizeaza de catre S.C. Iridex Group Salubrizare S.R.L., conform contract de prestari servicii vidanjare Nr.196/54973 data 11.12.2020

S.C. Iridex Group Salubrizare S.R.L.detine contract de preluare a apelor uzate vidanjate, nr.71021/22.07.2020 cu S.C. Raja S.A. Constanta- Sectia Fetesti.

Volume de apa uzate evacuate:
$Q_{uzatmax/zi}$ = 2,62 mc 0,64 miimc/an
$Q_{uzatmed/zi}$ = 2,096 mc 0,5 miimc/an
$Q_{uzatmin/zi}$ = 1,676 mc 0,4 miimc/an

7. Instalatii de masurare a debitelor si volumelor de apa:
- captare: apometru la foraj de pe calea 1, tip MNK, seria 20605427
  apometru la foraj de pe calea 2, tip MNK, seria 20605341
- evacuare: -

TITULARUL AUTORIZATIEI ESTE OBLIGAT :

- Sa exploateze constructiile si instalatiile de captare, aductiune, folosire, preepurare, epurare si evacuare a apelor uzate, precum si dispozitivele de masurare a debitelor si

volumelor de apa in conformitate cu prevederile Regulamentului de exploatare care face parte integranta din documentatia pentru fundamentarea autorizatiei.

-Sa nu depoziteze neorganizat deseuri menajere si tehnologice in incinta unitatii.

-In conformitate cu prevederile Legii nr. 400/2005 de aprobare a O.U.G. nr. 73/2005 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale "Apele Romane", aprobata prin Legea nr. 404/2003, sa solicite anual necesarul de apa bruta pentru functionarea folosintei si sa incheie contractul pentru serviciile comune de gospodarire a apelor cu Administratia Bazinala de Apa Buzau-Ialomita.

-Sa plateasca contributia de gospodarire a apelor, la termenul stabilit prin abonamentul de utilizare / exploatare a resurselor de apa pentru alimentare cu apa.

-Sa intretina constructiile si instalatiile de captare, aductiune, folosire, preepurare, evacuare si evacuare a apelor uzate in conditii tehnice corespunzatoare in scopul minimizarii pierderilor de apa.

-Sa determine prin masuratori datele tehnice privind serviciile de gospodarire a apelor efectuate (captarea, aductiunea, preepurarea si evacuarea apelor), sa organizeze si sa intretina evidenta acestora si sa transmita datele respective la Sistemul de Gospodarire a Apelor Ialomita, conform prevederilor legale.

-Sa nu evacueze apele uzate, sa nu depuna deseuri menajere sau de alta natura pe teren, in albiile cursurilor de apa sau pe malurile acestora.

- Sa asigure hidrometria omologata pentru masurarea debitelor si volumelor de apa captate, comform Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

- In caz de restrangere , de incetare provizorie sau definitiva a utilizarii apei brute sa solicite emitentului modificarea autorizatiei de gospodarire a apelor.

- Nerespectarea prevederilor prezentei autorizatii atrage pierderea valabilitatii acesteia precum si raspunderea administrativa, civila sau penala dupa caz, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107 / 1996 cu modificarile si completarile ulterioare.

Documentatia tehnica inaintata, vizata spre neschimbare face parte integranta din prezenta autorizatie.

Director,
Ing. Adrian DIACONESCU

SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR IALOMITA
A.B.A. BUZĂU - IALOMITA
1

Sef compartiment GRA,
Ing. Valeria NEACSU

Intocmit
Biol.Monica ORAC

Red. 2 ex
M.O.

SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR IALOMITA
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
A.B.A. BUZĂU - IALOMITA