COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA
ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piaţa Uzinei nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995
www.apabraila.ro; e-mail:apa@braila.rdsnet.ro

Nr. 15719 / 21.09.2015

Către,

COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA PRIN SC INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI CAI FERATE SA

Prin prezenta vă comunicăm **avizul de principiu** pentru **"CONSTRUIRE POD SUSPENDAT PESTE DUNARE IN ZONA BRAILA"** în jud.**Brăila, teren situat in intravilanul si etravilanul mun. Brailei si a com. Vadeni**, conform planului de situatie , cu urmatoarele precizari:

-drumul proiectat (se desprinde din intersectia dintre DN2B Braila-Galati si Sos. Baldovinesti) intersecteaza urmatoarele retele aflate in exploatarea companiei noastre;

Ø200-PEHD-apa potabila, Ø110-PEHD-apa uzata, colector canalizare ovoid 60/90 si Ø 63-PEHD-apa potabila

-se vor proteja in mod corespunzator conductele astfel incat sa reziste traficului auto iar interventiile in caz de avarie sa se poata efectua fara afectarea traficului.

- se va solicita asistența tehnica din partea Diviziei Apă-Canal Municipiu (tel.0728857386, 0728857387-Sectia Apa, 0728857389, 0728857390-Sectia Canal) .

Avizul definitiv se va acorda dupa elaborarea de catre proiectant a solutiilor tehnice privind modul de protejare a conductelor.

Prezentul aviz este valabil un an de la data emiterii lui. În cazul neînceperii lucrărilor în decursul acestui an este necesară obținerea altui aviz.

Anexăm un exemplar din planul de situtie pe care sunt figurate retele de apa-canal.

Nerespectarea celor menționate mai sus duce la anularea prezentului aviz.

Director General,
Ing. Mihail CHIRITA

Șef Serviciu Tehnic-Investiții
Ing. Sanda DRAGU