Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice
Bulevardul Alexandru Lăpuşneanu nr. 195, bloc LAV1 , cod poştal 900472, Constanţa România, Nr. Înregistrare Oficiul Registrului Comerţului J13/1667/2000, Cod unic de înregistrare 13399385, Telefon +40241 607 505, Fax +40241 607 550
www.transelectrica.ro

TRANSELECTRICA S.A.
SUCURSALA DE TRANSPORT
CONSTANTA
NR. 13358 DATA 28. OCT. 2015

Aprobat,
Director
Marian VÂJU

Transelectrica
SUCURSALA DE TRANSPORT CONSTANTA
1

Către,

COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRĂZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMÂNIA S.A.

reprezentată prin Institututul de Studii si Proiectări Căi Ferate S.A. Bucuresti
repezentat prin Director General Georgel ANAZARIEI

B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, mun. Bucuresti

Referitor la **cererea de aviz de amplasament,** înregistrata la S.T. Constanţa cu nr. 12573 12.10.2015 pentru **obiectivul:** „Construire pod suspendat peste Dunare in zona Braila"- comuna Vadeni, mun. Brăila, judeţul Brăila, conform certificatului de urbanism nr. 128/07.09.2015 emis de Consiliul Judetean Brăila

În urma analizării documentaţiei primite nu suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus şi se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT NEFAVORABIL NR. 15/2015

cu următoarele precizări :

1. Obiectivul este amplasat la distanţe mai mici faţă de instalaţiile C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. decât cele impuse de normele tehnice în vigoare şi nu sunt îndeplinite toate condiţiile de siguranta prevăzute de acestea.

2. Nu putem accepta amplasarea obiectivului pe amplasamentul propus intrucat acesta ar afecta siguranta in functionare atat a instalaţiilor C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. cat si a

Sediu Social:
Bd. Gen. Gh. Magheru nr.33 RO-010325,
sector 1, Bucureşti

obiectivului si ar putea genera accidente umane sau materiale. Astfel din coordonatele STEREO 1970 aferente obiectivului rezulta ca:

- podul propriu-zis nu afecteaza instalatiile C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.;

- drumul de racord la pod la km 0+410, respectiv km 0+510 m fata de inceputul de proiect (zona Vadeni-Braila), va fi supratraversat de LEA 220 kV Lacu Sarat - Filesti, in zona bornelor 42-43-44;

- zona de protectie si siguranta pentru LEA 220kV Lacu Sarat - Filesti are conform Ordinului ANRE nr. 4/2007 completat şi modificat prin Ordinul 49/2007 lăţimea de 55 m, fiind simetrică faţă de axul LEA mai sus menţionate;

- coexistenta obiectivului mai sus mentionat in raport cu instalatiile electrice se reglementeaza in conformitate cu NTE 003/04/00 (Normativ pentru construirea liniilor aeriene de energie electrica cu tensiuni peste 1000 V), cap. XVI.2, cap. XVI.9 si cu Ordinul ANRE nr. 4/2007 completat şi modificat prin Ordinul 49/2007 anexa nr. 4 a (Distante de siguranta dintre LEA si obiective invecinate),

3. Pentru a putea emite un aviz favorabil va propunem urmatoarele solutii in vederea indeplinirii conditiilor de coexistenta dintre obiectiv si instalatiile electrice existente:

	Da	Nu
a) modificarea pozitiei obiectivului in amplasament	☒	☐
b)eliberarea amplasamentului prin devierea/mutarea instalatiilor C.N.T.E.E. Transelectrica S.A	☒	☐
c) mentinerea amplasamentului cu executarea unor modificari in instalatiile electrice existente	☐	☒

4. Lucrarile de eliberare a amplasamentului si de modificare a instalatiilor electrice existente mentionate la pct. 3 se vor stabili intr-un studiu de solutie/de coexistenta care se va elabora la comanda si pe cheltuiala solicitantului.

5. In cazul cand instalatiile existente vor trebui mutate de pe amplasament solicitantul va obtine, in conditiile legii, dreptul de proprietate asupra terenurilor pe care vor fi mutate instalatiile.

6. Pentru relocarea liniilor electrice sunt necesare suprafeţe de teren care vor fi ocupate temporar in perioada realizării lucrărilor (demontare, platforme de montaj stalpi si conductoare, tragere la săgeată conductoare intre stalpi, etc.).

Sediu Social:
Bd. Gen. Gh. Magheru nr.33 RO-010325;
sector 1, Bucureşti

7. Obţinerea în numele CNTEE Transelectrica SA, de la deţinătorii terenurilor afectate de instalaţiile electrice deviate, a dreptului de ocupare şi traversare a terenului, a dreptului de trecere, folosinţă, uz şi servitute asupra acestor terenurilor, pentru noile amplasamente, conform Legii energiei electrice şi gazelor naturale nr.123/2012, Ordinelor ANRE nr. 48/2008, 13/2012 si HG 135/2011; prezentarea de documentele scrise, autentificate de un notar public, în acest sens.

8. Pentru terenul proprietate publica aflat în administrarea ADS, pentru care există acordul de folosinţă a terenului, până la emiterea Hotărârii de Guvern privind transferul acestui teren în administrarea Ministerului Economiei Comerţului şi Turismului şi în concesiunea CNTEE Transelectrica SA, este necesara prezentarea extrasului Hotararii de Guvern prin care s-a aprobat inventarul bunurilor din domeniul public al statului, cu poziţia la care figurează acest teren, pe care urmează să fie amplasaţi noii stâlpi, precum şi numărul de identificare stabilit de Ministerul Finantelor Publice pentru acesta.

9. Costul lucrarilor care se vor stabili in studiul de solutie inclusiv despagubirile datorate detinatorilor de terenuri afectate de executia lucrarilor vor fi suportate de solicitant.

10. În zonă există instalaţii electrice ce nu aparţin C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

11.Executarea lucrărilor în apropierea instalaţiilor C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.se va face cu respectarea strictă a condiţiilor din prezentul aviz, a normelor tehnice şi de securitate şi sănătate a muncii, a mediului şi siguranţa instalaţiilor specifice. Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători şi vor suporta consecinţele, financiare sau de altă natură, ale eventualelor deteriorări ale instalaţiilor şi/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării regulilor menţionate.

12. Se vor respecta prevederile legale în vigoare referitoare la dreptul de uz şi servitute asupra terenurilor în perioada executarii lucrărilor de mentenanţă / investiţii la instalaţiile C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. conform Legii energiei si gazelor naturale nr. 123/2012 cu completarile si modificarile ulterioare.

13. Este interzisă desfăşurea de activităţi în zonele de protecţie şi siguranţă care afectează funcţionarea instalaţiilor C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. conform Legii energiei si gazelor naturale nr. 123/2012 cu completarile si modificarile ulterioare.

14. C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. nu este responsabilă pentru nici un tip de accidente sau pagube produse ca urmare a desfăşurării de activităţi/circulatiei in zona de protecţie şi siguranţă a instalaţiilor C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.aflate în apropierea amplasamentului propus .

15. Prezentul aviz are anexat 2 planuri („Plan de ansamblu/Master plan", pr. „Reactualizare SF pentru „Pod suspendat peste Dunare in zona Braila"") vizate de C.N.T.E.E. Transelectrica

Sediu Social:
Bd. Gen. Gh. Magheru nr.33 RO-010325;
sector 1, Bucureşti

S.A. - Sucursala Transport Constanta, din care unul la solicitant si unul la emitent vizate C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.- Sucursala Transport Constanta, din care unul la solicitant si unul la emitent.

16. Tariful de emitere a avizului de amplasament s-a achitat cu chitanţa nr...../.....

Avizat,

Director Tehnic

Niculae BALTĂ

Verificat,

Sef Serviciu Tehnic,

Mihai VLAD

Intocmit,

Responsabil emitere AA

Cristina STANCU

C Stancu

Sediu Social:
Bd. Gen. Gh. Magheru nr.33 RO-016325;
sector 1, Bucureşti