TRANSELECTRICA S.A.
SUCURSALA DE TRANSPORT
CONSTANȚA 2015
NR. 13359 DATA

Aprobat
Director
Marian VAJU

Transelectrica SUCURSALA DE TRANSPORT CONSTANTA 1

Către,

COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRĂZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMÂNIA S.A.

reprezentată prin Institututul de Studii si Proiectări Căi Ferate S.A. Bucuresti
repezentat prin Director General Georgel ANAZARIEI

B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, mun. Bucuresti

Referitor la **cererea de aviz de amplasament,** înregistrata la S.T. Constanța cu nr. 12573 12.10.2015 pentru **obiectivul:** „Pod suspendat peste Dunare in zona Braila"- comuna Smârdan, Jijila, județul Brăila, conform certificatului de urbanism nr. 59/9322/22.09.2015 emis de Consiliul Judetean Tulcea

În urma analizării documentației primite nu suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus şi se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT NEFAVORABIL NR. 16/2015

cu următoarele precizări :

1. Obiectivul este amplasat la distanțe mai mici față de instalațiile C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. decât cele impuse de normele tehnice în vigoare şi nu sunt îndeplinite toate condițiile de siguranta prevăzute de acestea.

2. Nu putem accepta amplasarea obiectivului pe amplasamentul propus intrucat aceasta ar afecta siguranta in functionare atat a instalațiilor C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. cat si a

Sediu Social:
Bd. Gen. Gh. Magheru nr.33 RO-010325;
sector 1, București

obiectivului si ar putea genera accidente umane sau materiale. Astfel din coordonatele STEREO 1970 aferente obiectivului rezulta ca:

- podul propriu-zis nu afecteaza instalatiile C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.;

- drumul de racord la pod la km 17+020, respectiv km 18+550 m fata de sfarsitul de proiect (zona Jijila), va fi supratraversat de LEA 400 kV Isaccea - Lacu Sarat in zona bornelor 105 - 110 si de LEA 400 kV dublu circuit Isaccea – Smardan C1 + C2 in zona bornelor 87 - 90;

- zona de protectie si siguranta pentru LEA 400 kV are conform Ordinului ANRE nr. 4/2007 completat şi modificat prin Ordinul 49/2007 lăţimea de 75 m, fiind simetrică faţă de axul LEA mai sus menţionate;

- coexistenta obiectivului mai sus mentionat in raport cu instalatiile electrice se reglementeaza in conformitate cu NTE 003/04/00 (Normativ pentru construirea liniilor aeriene de energie electrica cu tensiuni peste 1000 V), cap. XVI.2, cap. XVI.9 si cu Ordinul ANRE nr. 4/2007 completat şi modificat prin Ordinul 49/2007 anexa nr. 4 a (Distante de siguranta dintre LEA si obiective invecinate),

3. Pentru a putea emite un aviz favorabil va propunem urmatoarele solutii in vederea indeplinirii conditiilor de coexistenta dintre obiectiv si instalatiile electrice existente:

	Da	Nu
a) modificarea pozitiei obiectivului in amplasament	☒	☐
b) eliberarea amplasamentului prin devierea/mutarea instalatiilor C.N.T.E.E. Transelectrica S.A	☒	☐
c) mentinerea amplasamentului cu executarea unor modificari in instalatiile electrice existente	☐	☒

4. Lucrarile de eliberare a amplasamentului si de modificare a instalatiilor electrice existente mentionate la pct. 3 se vor stabili intr-un studiu de solutie/de coexistenta care se va elabora la comanda si pe cheltuiala solicitantului.

5. In cazul cand instalatiile existente vor trebui mutate de pe amplasament solicitantul va obtine, in conditiile legii, dreptul de proprietate asupra terenurilor pe care vor fi mutate instalatiile.

6. Pentru relocarea liniilor electrice sunt necesare suprafeţe de teren care vor fi ocupate temporar in perioada realizării lucrărilor (demontare. platforme de montaj stalpi si conductoare, tragere la săgeată conductoare intre stalpi, etc.)..

7. Obținerea în numele CNTEE Transelectrica SA, de la deținătorii terenurilor afectate de instalațiile electrice deviate, a dreptului de ocupare și traversare a terenului, a dreptului de trecere, folosință, uz și servitute asupra acestor terenurilor, pentru noile amplasamente, conform Legii energiei electrice și gazelor naturale nr.123/2012, Ordinelor ANRE nr.48/2008, 13/2012 si HG 135/2011; prezentarea de documentele scrise, autentificate de un notar public, în acest sens.

8. Pentru terenul proprietate publica aflat în administrarea ADS, pentru care există acordul de folosință a terenului, până la emiterea Hotărârii de Guvern privind transferul acestui teren în administrarea Ministerului Economiei Comerțului și Turismului și în concesiunea CNTEE Transelectrica SA, este necesara prezentarea extrasului Hotararii de Guvern prin care s-a aprobat inventarul bunurilor din domeniul public al statului, cu poziția la care figurează acest teren, pe care urmează să fie amplasați noii stâlpi, precum și numărul de identificare stabilit de Ministerul Finantelor Publice pentru acesta.

9. Costul lucrarilor care se vor stabili in studiul de solutie inclusiv despagubirile datorate detinatorilor de terenuri afectate de executia lucrarilor vor fi suportate de solicitant.

10. În zonă există instalații electrice ce nu aparțin C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

11. Executarea lucrărilor în apropierea instalațiilor C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.se va face cu respectarea strictă a condițiilor din prezentul aviz, a normelor tehnice și de securitate și sănătate a muncii, a mediului și siguranța instalațiilor specifice. Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători și vor suporta consecințele, financiare sau de altă natură, ale eventualelor deteriorări ale instalațiilor și/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării regulilor menționate.

12. Se vor respecta prevederile legale în vigoare referitoare la dreptul de uz și servitute asupra terenurilor în perioada executarii lucrărilor de mentenanță / investiții la instalațiile C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. conform Legii energiei si gazelor naturale nr. 123/2012 cu completarile si modificarile ulterioare.

13. Este interzisă desfășurea de activități în zonele de protecție și siguranță care afectează funcționarea instalațiilor C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. conform Legii energiei si gazelor naturale nr. 123/2012 cu completarile si modificarile ulterioare.

14. C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. nu este responsabilă pentru nici un tip de accidente sau pagube produse ca urmare a desfășurării de activități/circulatiei in zona de protecție și siguranță a instalațiilor C.N.T.E.E. „Transelectrica" S.A.aflate în apropierea amplasamentului propus.

Sediu Social:
Bd. Gen. Gh. Magheru nr.33 RO-010325;
sector 1, București

15. Prezentul aviz are anexat 2 planuri („Plan de ansamblu/Master plan", pr. „Reactualizare SF pentru „Pod suspendat peste Dunare in zona Braila"") vizate C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. - Sucursala Transport Constanta, dintre care unul la solicitant si unul la emitent.

16. Tariful de emitere a avizului de amplasament s-a achitat cu chitanța nr...../.....

Avizat,

Director Tehnic

Niculae BALTĂ

Verificat,

Sef Serviciu Tehnic,

Mihai VLAD

Intocmit,

Responsabil emitere AA

Cristina STANCU

C Stancu