Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Harghita
str. Kossuth Lajos, Nr.1, 530220, Miercurea Ciuc, Jud. Harghita

Tel: +40 266 205 999
Fax: +40266371975
office.harghita@distributie-energie.ro

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 14536166
R.C. DEER/Suc. J12/352/2002 / J19/81/2002
www.distributie-energie.ro

Către TQM MANAGEMENT SRL,

Referitor la **cererea de aviz de amplasament**, înregistrată cu nr. 7050220807218 / 15.08.2022 pentru **obiectivul**: **SERVICII DE PROIECTARE FAZA STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVELE: LOT 2 -5) POD PE DN 13A KM 88+476, BALAUSERI-MIERCUREA CIUC, SATU MARE**
de la adresa: **SATU MARE,** sat **-**, strada **SATU MARE**, nr. **FN**, bloc **-**, etaj **-**, apartament **-**, cod postal **537026**, numar cadastral **-**, judeţul **HARGHITA**.

În urma analizării documentaţiei depuse suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus şi se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 7050220807218 / 15.08.2022

cu urmatoarele precizări:

1. Obiectivul nu este amplasat în zona de siguranță a rețelelor electrice de distribuție publică şi se încadrează în distanțele normate faţă de acestea.

2. În zonă **Exista** reţea electrică de distribuţie de **Medie tensiune|Joasa tensiune -**.

3. Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obţinerea acestuia, în vederea racordării la reţeaua electrică de distribuţie a obiectivului sau creşterea puterii aprobate pentru acest obiectiv trebuie să solicitați la OD (operatorul de distribuție) avizul tehnic de racordare.
   Prin cererea de aviz de amplasament ați solicitat racordarea obiectivului la rețeaua electrică de distribuție publică pentru o putere maxim simultan absorbită de **-** kW.

4. **Valabilitatea avizului de amplasament este până la 11.05.2024**, cu posibilitatea prelungirii cu durata de prelungire a valabilității Certificatului de urbanism, respectiv a Autorizaţiei de construire, cu condiţia de a nu se schimba elementele care au stat la baza emiterii lui.

5. Prezentul aviz de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului, conform planului nr. **1** şi a Certificatului de urbanism nr. **8** / **11.05.2022**

6. Tariful de emitere a avizului de amplasament este în valoare de **95.00** lei, fara TVA.

7. Instalaţiile de distribuţie aparţinând operatorului de distribuție au fost trasate orientativ pe planul de situaţie anexat.

8. În zonă **Nu exista** instalatii electrice ce nu aparţin operatorului de distribuție (sucursala Miercurea Ciuc) este necesar sa vă adresaţi deţinătorilor acestor instalatii (Transelectrica, Hidroelectrica, Termoelectrica, alţi deţinători) **-** în vederea obţinerii avizelor de amplasament.

9. Săpăturile în zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistenţă tehnică din partea operatorului de distribuție.

10. Executarea lucrărilor în apropierea instalatiilor operatorului de distribuție se va face cu respectarea strictă a condiţiilor din prezentul aviz, precum şi a normelor tehnice de protecţia muncii specifice. Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători şi vor suporta consecinţele, financiare

sau de alta natură, ale eventualelor deteriorări ale instalaţiilor şi/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării regulilor menţionate.

11. Alte precizări în funcţie de specificul obiectivului şi amplasamentul respectiv:

In apropierea obiectivului studiat exista linii electrice aeriane de medie tensiune LEA 20 kV si de joasa tensiune LEA 0,4 kV in functiune si trebuie respectat urmatoarele conditii:

- In apropierea LEA 20 kV, orice constructie locuibila sau nelocuibila, executata din materiale neinflamabile, va respecta distanta prescrisa de Normativul NTE 003/04/00, masurata intre conductorul extrem al LEA la deviatia lui maxima si cea mai apropiata parte a cladirii/terenului.

- In apropierea LEA 0.4 kV, orice constructie locuibila sau nelocuibila, executata din materiale neinflamabile, va respecta distanta minime de siguranta, prescrisa de Prescriptie energetica PE106/2003, masurata intre conductorul extrem al LEA la deviatia lui maxima si cea mai apropiata parte a cladirii. Invelitoarea acoperisurilor cladirii, va fi din material necombustibil. Daca invelitoarea va fi metalica, respectiv daca sint parti metalice ale cladirii, acestea vor fi legate la o priza de pamintare proprie, iar peretii cladirii atit in exterior cit si in interior vor fi tencuite.

ATENTIE ! Orice constructie locuibila sau nelocuibila, executata din materiale inflamabile sau in care se depoziteaza - prelucreaza materiale inflamabile, va respecta conform Prescriptiilor tehnice PE106/2003.

- Fata de LEA veti respecta : Ordinul ANRE 239/2019 - „Normă tehnică privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice" si PE 106/03 - Normativ pentru proiectarea si executarea liniilor electrice aeriene de j.t.

- In cazul in care gardul de imprejmuire va fi / este confectionat din accesorii metalice, acestea vor fi legate obligatoriu, la priza de pamintare proprie a incintei.

- Valoarea prizelor de pamintare trebuie sa fie mai mica sau egala cu 4 ohmi. Prizele vor fi amplasate la o distanta de minim 20 m fata de instalatiile de legare la pamint ale LEA 0,4-20 kV din apropiere.

- In zona LEA, se va evita folosirea utilajelor agabaritice.

- La executarea instalatiilor electrice interioare ale noilor obiective, se vor respecta cu strictete urmatoarele normative in vigoare: NPSM - normelor de protectie a muncii specifice, Normativul I7/2011 – Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor si IP-SSM-01/2020 – Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru instalatii electrice in exploatare

- In cazul identificarii in teren a unor instalatii electrice netrasate pe planul de situatie , se vor anunta reprezentantii SUC. Harghita- COR MT-JT Odorheiu-Secuiesc.

- Inainte de inceperea lucrarilor, se va lua legatura cu SUC. Harghita - COR MT-JT Odorheiu-Secuiesc pentru incheierea unui proces verbal de predare amplasament de lucru. Cu aceasta ocazie se va stabili oportunitatea acordarii unei eventuale intreruperi de tensiune si a asistentei tehnice pe parcursul executiei lucrarii.

- Sapaturile le veti incepe doar in prezenta delegatului nostru, cu informarea in timp util asupra sectorului in care urmeaza a se lucra .

- Cu ocazia lucrarilor de sapaturi (mecanizate sau manuale) sub si in apropierea liniilor de energie electrica, se va avea grija ca acestea sa nu pericliteze pozitia si stabilitatea stilpilor, prevenind astfel deteriorarea instalatiilor si accidentarea prin electrocutare.

- Eventualele protejari, refaceri sau devieri ale instalatiilor noastre afectate de lucrarea dv. se vor face printr-o firma atestata ANRE in baza unui contract de reglementare retele electrice, ce se va incheia la Serviciu de Monitorizare Investitii Harghita.

- Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Daca doriti alimentarea cu energie electrica a noului obiectiv, este necesar sa va adresati la SUC. Harghita – COR MT-JT Odorheiu-Secuiesc.

- Avem posibilitate de racordare la reteaua electrica.

- Avizul de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul pentru care a fost emis; realizarea constructiei pe un alt amplasament nu poate fi facuta decat dupa obtinerea unui aviz pentru noul amplasament.

- Prezentul aviz este valabil pe perioada valabilitatii certificatului de urbanism si isi pierde valabilitatea in cazul nerespectarii planului de amplasament al obiectivului.

- IN CAZUL IN CARE NU SE VOR RESPECTA CONDITIILE PRECIZATE MAI SUS, PREZENTUL AVIZ ISI PIERDE VALABILITATEA.

- Alaturat va restituim un plan de situatie pe care s-au figurat ORIENTATIV instalatiile noastre din zona.

Distribuție Energie Electrică Romania
Sucursala Harghita

Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Harghita
str. Kossuth Lajos, Nr.1, 530220, Miercurea Ciuc, Jud. Harghita

Tel: +40 266 205 999
Fax: +40266371975
office.harghita@distributie-energie.ro

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 14536166
R.C. DEER/Suc. J12/352/2002 / J19/81/2002
www.distributie-energie.ro

Director Sucursala **Miercurea Ciuc**
BIRO ARPAD

Arpad Biro
Semnat digital de Arpad Biro
Data: 2022.08.18 20:28:59 +03:00

Sef S.A.R. **Miercurea Ciuc**
ATTILA VERESS

Intocmit
Zsolt Varga

Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Harghita
str. Kossuth Lajos, Nr.1, 530220, Miercurea Ciuc, Jud. Harghita

Tel: +40 266 205 999
Fax: +40266371975
office.harghita@distributie-energie.ro

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 14536166
R.C. DEER/Suc. J12/352/2002 / J19/81/2002
www.distributie-energie.ro

15.8.2022 15:33 Document id: 4965450
Semnat de: Zsolt Varga

18.8.2022 12:12 Document id: 4965450
Semnat de: Veress Attila

PLAN DE SITUATIE

Sc. 1:200

51428

538200 | 529950

56111

Albie din beton
L=5.0 m

Rigola carosabila

DN13A
spre Baile Homorod (HG)

538200 | 530000

S102

S100

DN13A
spre Odorheiu Secuiesc (HG)

S103

Conducta
Conducta

Albie din beton
L=5.0 m

str. Nr. 50735

——— - Linie electrică aeriană de medie și joasă tensiune LEA MT + JT

A4 B2 D			A4 B2 D	
Verificator:	Nume:	Semnatura:	Cerinta:	Referat Expertiza Nr.:

Proiectant general: SC. TQM MANAGEMENT S.R.L.
Nr. ORC: J22/818/2011, C.U.I.: RO 28397610
Adresă: Municipiul Iași, Strada Lascăr Catargi, nr. 37,etaj 5, ap. 9, mansardă, ap. 10, județul Iași, cod poștal 700107
Telefon: 0742.739.609, Fax: 0367.815.932, e-mail:proiectare.tqm@gmail.com

Beneficiar: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

Proiect Nr. 289/2021

Specificatie:	Nume:	Semnatura
Desenat:	ing. Alexandru Radoiu	
Proiectat:	ing. Cristian Blejeru	
Sef proiect:	ing. Mugur Irimescu	

Scara: 1:200

Data: 2022

Titlu proiect: Servicii de proiectare faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivele din lot 2: 1)Podet DN 13A km 110+861, loc. Vlăhița, jud. Harghita; 2)Podet DN 13A km 27+557, loc. Sărățeni, jud. Mureș; 3)Podet DN 13A km 105+992, loc. Vlahița, jud. Harghita; 4)Pod pe DN 13A km 32+719, Balauseri-Miercurea Ciuc, la Sărățeni; 5)Pod pe DN 13A km 88+476, Balauseri-Miercurea Ciuc, Satu Mare

Faza: S.F.

Titlu planșa: Podet pe DN 13A km 88+476
Scenariu 1
PLAN DE SITUATIE

Plansa nr.: TQM-SF-S1-PS-01

Revizie:	Data:
0	2022